

Обґрунтування технічних та якісних характеристики предмета закупівлі
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710»)

1	Назва предмета закупівлі	<p>Послуги з поточного ремонту устаткування та обладнання топкових (підготовка до опалювального сезону) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Севастопольська, 26 "Запорізький центр первинної професійної підготовки "Академія поліції" Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ"</p> <p>код за ДК 021: 2015: 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки</p>
2	Вид процедури	Відкриті торги
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2021-08-20-001642-a
4	Очікувана вартість предмета закупівлі	25 000,00 грн. з ПДВ
5	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	<p>Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі</p> <p align="center">ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ</p> <p align="center">на надання послуг</p> <p align="center">Послуги з поточного ремонту устаткування та обладнання топкових (підготовка до опалювального сезону) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Севастопольська, 26 "Запорізький центр первинної професійної підготовки "Академія поліції" Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ" код за ДК 021: 2015: 50530000-9Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки</p> <p>Місце надання послуг: 69092, Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Севастопольська, буд. 26</p> <p>Обсяг надання послуг: 1 послуга</p> <p align="center">1. Технічні та якісні вимоги до предмету закупівлі:</p> <p>1.1. Повний перелік робіт з ПТО визначається «Правилами безпеки систем газопостачання України» (НПАОП 0.00-1.76-15), що затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 15.05 2015 р. №285 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 08.06.2015 р. за № 674/27119, «Правилами технічної експлуатації систем газопостачання України» НАОП 1.1.23-1.18-80, «Правилами з охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18).</p> <p>1.2. Поточний ремонт устаткування та обладнання топкових регулюються Законом України Правилами безпеки систем газопостачання, затвердженими наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285 (далі – ПБСГ), ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання» (далі Норми).</p> <p>1.3. Здійснення комплексу технічних заходів, необхідних для проведення поточного ремонту устаткування та обладнання топкових (підготовка до опалювального сезону).</p> <p>1.4. Послуги, що закуповуються повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України діючими на період надання послуг, з урахуванням вимог Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України та гарантувати підтримку устаткування та обладнання топкових Замовника в робочому стані.</p> <p>1.5. Поточний ремонт устаткування та обладнання топкових виконується згідно переліку, який підтверджується Дефектним актом.</p>

	<p>1.6. Якість наданих послуг має забезпечити безперебійну роботу обладнання згідно проектних характеристик.</p> <p>1.7. Виконавець несе повну відповідальність за дотримання правил охорони праці та техніки безпеки, пожежної безпеки при наданні послуг.</p> <p>1.8. До початку надання послуг необхідно попередньо погодити із Замовником список осіб, які направляються на об'єкт.</p> <p>1.9. Гарантійний термін на надані послуги – на період дії договору.</p> <p>1.10. Надання послуг Учасник (виконавець) здійснює своїми засобами, з застосуванням власних матеріалів і техніки.</p> <p>1.11. Доставка інструменту, устаткування, необхідного для надання послуг, та фахівців здійснюються транспортом Учасника (виконавця) та за його рахунок.</p>
--	--

2. Перелік з поточного ремонту устаткування та обладнання топкових (підготовка до опалювального сезону) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Севастопольська, 26 "Запорізький центр первинної професійної підготовки "Академія поліції" Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ"

№ з/п	Найменування послуг
1.	Газова топкова №1 з бойлером Kiturami 116,3 кВт:
1.1	Ревізія циркуляційних насосів та запорної арматури на насосах, кранів під манометри
1.2	Гідравлічні випробування котлів Kiturami 116,3 кВт
1.3	Очищення зовнішніх поверхонь нагріву та пальників від забруднень
1.4	Перевірка та налагодження автоматики безпеки з регулюванням котла
1.5	Послуги по заміні мембрани розширювального бака
1.6	Послуги по встановленню стабілізатора напруги
2.	Перевірка та очищення димових та вентиляційних каналів
3.	Повірка сигналізатора газу (2 шт.)
4.	Промивка системи опалення приміщення Будівлі А-2 «Запорізького центру первинної професійної підготовки "Академія поліції" Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Севастопольська, 26

Обґрунтування підготувала Уповноважена особа



Олена УСЕНКО