

**Обґрунтування технічних та якісних характеристики предмета закупівлі**  
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710»)

1	<b>Назва предмета закупівлі</b>	<p>Послуги з діагностики вогнегасників на об'єкті Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 26</p> <p>код за ДК 021: 2015: 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів</p>																
2	<b>Вид процедури</b>	Відкриті торги																
3	<b>Ідентифікатор закупівлі</b>	UA-2021-10-29-006678-a																
4	<b>Очікувана вартість предмета закупівлі</b>	16 678,00 грн з ПДВ																
5	<b>Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі</b>	<p align="center"><b>Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі</b></p> <p align="center"><b>ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ</b></p> <p align="center">на надання послуг</p> <p align="center"><b>Послуги з діагностики вогнегасників на об'єкті Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 26</b></p> <p align="center">код за ДК 021: 2015: 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів</p> <p>Послуги надаються відповідно до чинного законодавства України, а також згідно з наступними нормативними документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Наказ МВС України від 30.12.2014 №1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні»;</li> <li>- ДСТУ 4297:2004 «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги»;</li> <li>- ДСТУ 3675-98 «Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань» або ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) «Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги» ;</li> <li>- Експлуатаційних документів, технічних умов заводу-виробника на конкретний тип вогнегасника.</li> </ul> <p>Послуги надаються на території Замовника пересувним пунктом технічного обслуговування вогнегасників Виконавця (Учасника), у присутності уповноваженого представника Замовника за адресою: - 49005, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Гагаріна, 26</p> <p>При необхідності виносу вогнегасників до пересувного пункту такі послуги надаються в 2 етапи:</p> <p>1 етап – не більше 50% вогнегасників виносяться з приміщень Замовника для надання послуг;</p> <p>2 етап – після надання послуг по 1 етапу (повернення вогнегасників до приміщень Замовника) Виконавець (Учасник) забирає другу частину вогнегасників та надає послуги з діагностики.</p> <p>Всі витрати на переміщення вогнегасників, що підлягають обслуговуванню, з приміщень Замовника та повернення їх Замовнику покладаються на Виконавця (Учасника) Послуг.</p> <p><b>Транспортування вогнегасників або пересувної установки для діагностики вогнегасників виконується Виконавцем за власний рахунок.</b></p> <table border="1" data-bbox="515 1865 1455 2083"> <thead> <tr> <th data-bbox="515 1865 608 1930">№ з/п</th> <th data-bbox="608 1865 1175 1930">Найменування</th> <th data-bbox="1175 1865 1325 1930">Од. виміру</th> <th data-bbox="1325 1865 1455 1930">Кількість</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center" colspan="4" data-bbox="515 1930 1455 2018"><b>Послуги з діагностики вогнегасників на об'єкті Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 26</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="515 2018 608 2055">1</td> <td data-bbox="608 2018 1175 2055">Послуги з діагностики вогнегасників ВВК-1.4</td> <td data-bbox="1175 2018 1325 2055">послуга</td> <td data-bbox="1325 2018 1455 2055">187</td> </tr> <tr> <td data-bbox="515 2055 608 2083">2</td> <td data-bbox="608 2055 1175 2083">Послуги з діагностики вогнегасників ВВК-2</td> <td data-bbox="1175 2055 1325 2083">послуга</td> <td data-bbox="1325 2055 1455 2083">14</td> </tr> </tbody> </table>	№ з/п	Найменування	Од. виміру	Кількість	<b>Послуги з діагностики вогнегасників на об'єкті Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 26</b>				1	Послуги з діагностики вогнегасників ВВК-1.4	послуга	187	2	Послуги з діагностики вогнегасників ВВК-2	послуга	14
№ з/п	Найменування	Од. виміру	Кількість															
<b>Послуги з діагностики вогнегасників на об'єкті Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 26</b>																		
1	Послуги з діагностики вогнегасників ВВК-1.4	послуга	187															
2	Послуги з діагностики вогнегасників ВВК-2	послуга	14															

3	Послуги з діагностики вогнегасників ВВК-3.5	послуга	114
4	Послуги з діагностики вогнегасників ВП-1	послуга	1
5	Послуги з діагностики вогнегасників ВП-2	послуга	38
6	Послуги з діагностики вогнегасників ВП-5	послуга	199
7	Послуги з діагностики вогнегасників ВП-6	послуга	24
8	Послуги з діагностики вогнегасників ВП-9	послуга	10
9	Послуги з діагностики вогнегасників ВП-50	послуга	2
<b>Разом послуг</b>			<b>589</b>

**1. Кількість вогнегасників за місцем надання послуг :**

1.1. 49005, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 26 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ - **589 шт.**

**2. Транспортні витрати входять до загальної вартості пропозиції.**

**3. Технічні вимоги до виконання послуг:**

- Виконавець виконує послуги відповідно з нижче вказаними вимогами, діючими нормами України та умовами укладеного з Замовником Договору.
- Технічне діагностування вогнегасника - стадія технічного обслуговування, метою якої є визначення технічного стану вогнегасника, пошук несправності та прийняття рішення щодо його ремонту, перезарядження або завершення експлуатації;
- Технічне обслуговування вогнегасника - комплекс операцій, спрямованих на перевірку вогнегасника та забезпечення його роботи в режимах очікування використання за призначенням, транспортування і зберігання або на прийняття рішень щодо ремонту чи зняття його з експлуатації;
- Виконання послуг та використані при цьому матеріали і вироби повинні відповідати обумовленим нижче вимогам, технічній документації та діючим нормам України.
- Склад та обсяги послуг можуть бути переглянуті Сторонами в процесі виконання Договору в разі внесення змін, які оформлюється додатковими угодами.
- Підписанням Договору Виконавець підтверджує, що отримав від Замовника у повному обсязі всі документи, що регламентують умови та порядок виконання послуг.
- Зміни рішень та виконання додаткових послуг з ініціативи Виконавця можуть бути виконані тільки за умови письмового погодження Замовником. Якщо Виконавець порушив ці вимоги, складається відповідний Акт, і послуги, виконані з порушеннями, Виконавець виправляє за власний рахунок в найкоротший технологічно обґрунтований строк, але не більше 2 (двох) тижнів.

**4. Спеціальні вимоги:**

- Технічне діагностування вогнегасника, здійснюється відповідно до вимог ДСТУ 4297:2004 "Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги".
- Якщо за результатами технічного діагностування вогнегасники визнаються не придатними до подальшого застосування за призначенням, то приймається рішення щодо їх ремонту, технічного освідчення, перезарядження або завершення їх експлуатації, з наданням Замовнику Актів про непридатність до подальшої їх експлуатації.
- Під час проведення ТО вогнегасників треба дотримуватися вимог і заходів безпеки, викладених в чинних нормативних документах з питань охорони праці, а також санітарних норм і правил організації технологічних процесів і гігієнічних вимог до виробничого обладнання, запобігати забрудненню навколишнього середовища і дотримуватися заходів охорони природних ресурсів відповідно до вимог чинного законодавства України.
- Після виконання технічного обслуговування на корпусі вогнегасника повинна бути наклеєна етикетка згідно додатку 3 Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2018 № 25

**5. На несправні частини обладнання та витратні матеріали, які додатково виявлені при наданні послуг, складається Акт, що передається уповноваженому представнику Замовника.**

**6. Склад послуг з діагностики :**

6.1. Виконавець надає послуги відповідно до вимог чинних нормативних та експлуатаційних документів на вогнегасники ДСТУ 4297:2004 «Пожежна техніка».

Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги».

6.2. Першою стадією технічного обслуговування є технічне діагностування, під час якого визначаються:

- відповідність вогнегасників вимогам нормативних та експлуатаційних документів;
- технічний стан вогнегасників;
- обсяг робіт, який необхідно провести для забезпечення працездатного стану вогнегасників.

6.3. Якщо за результатами технічного діагностування вогнегасник визначається придатним до подальшого очікування застосування за призначенням, то на його корпусі представником Виконувача прикріплюється етикетка устанавленого зразка, на який здійснюється маркування про проведене технічне діагностування (контрольний знак жовтого кольору).

6.4. На етикетці мають бути зазначені:

- назва та юридична адреса Виконувача послуг;
- номер ліцензії;
- номер сертифіката відповідності;
- місця для маркування про проведене технічне діагностування та технічне обслуговування вогнегасника.

За наявності на вогнегаснику етикетки на ній здійснюється маркування про проведене технічне діагностування (контрольний знак жовтого кольору) із зазначенням дати проведення технічного діагностування.

У паспорті на вогнегасник представник Виконувача записує дату проведення технічного діагностування та номер свого посвідчення на право проведення технічного обслуговування вогнегасників.

6.5. Якщо за результатами технічного діагностування вогнегасники визначаються не придатними до подальшого очікування застосування за призначенням, то приймається рішення щодо їх ремонту, технічного опосвідчення, перезарядження або завершення їх експлуатації.

6.7. Якщо за результатами технічного діагностування вогнегасники визначаються не придатними до подальшої експлуатації, то вони підлягають зняттю з експлуатації, про що надається відповідний акт (довідка).

Транспортування вогнегасників, які потребують діагностики, проводиться силами та за рахунок Виконавця послуг.

**7. Організація виконання послуг** здійснюється згідно ДБН А.3.1-5-2016, що передбачає:

- Рациональні методи організації виконання послуг;
- Умови праці, санітарно-побутове та медичне обслуговування працюючих у відповідності з діючими санітарними нормами;
- Суворе дотримання правил охорони праці та техніки безпеки відповідно до Законів України "Про охорону праці", Кодексу цивільного захисту України та Правил пожежної безпеки в Україні;

**Виконавець забезпечує:**

- захищення існуючого устаткування та обладнання, розташованого в зоні виконання робіт, від пилу, вологи та пожежі;
- збереження майна Замовника, що знаходиться в зоні виконання послуг.

Виконавець несе відповідальність за якість і строки виконання послуг всіма залученими працівниками, за їх поведінку та дотримання трудової, виробничої і технологічної дисципліни, норм пожежної безпеки, охорони праці, промсанітарії та охорони навколишнього середовища.

- уповноваженою особою Виконавця, яка безпосередньо забезпечує умови виконання послуг є керівник Виконавця або інша особа, яка ним уповноважена згідно письмового наказу (копія наказу надається Замовнику).

**8. Дотримання вимог щодо охорони навколишнього природного середовища:**

- Ощадливо використовувати воду, електроенергію та інші енергоресурси;
- Підтримувати на робочих місцях чистоту та порядок, запобігати утворенню та сприяти зменшенню обсягу відходів та сміття;
- Здійснювати збирання, складування і вивезення відходів та сміття, що утворюються при виконання послуг, ефективно використовувати ємкості для сміття різного виду.

**9. Відповідальність за дотримання вимог, норм і правил України з охорони**

	<p>праці, пожежної безпеки, санітарних та охорони навколишнього природного середовища, безпеки виконання послуг та збереження майна Замовника, що знаходиться в зоні виконання послуг, несе керівник Виконавця.</p> <p><b>10.</b> Гарантійний термін на надання послуги – протягом 12 (дванадцяти) місяців з дня їх приймання Замовником згідно Акту.</p>

Обґрунтування підготувала Уповноважена особа



Олена УСЕНКО