

Обґрунтування технічних та якісних характеристики предмета закупівлі
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710»)

1	Назва предмета закупівлі	<p>Послуги з технічного обслуговування та ремонту системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу за адресою: м. Запоріжжя, вул. Севастопольська, 26 "Запорізький центр первинної професійної підготовки "Академія поліції" Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ"</p> <p>код за ДК 021: 2015: 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (за ДК 021:2015: 50413200-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування протипожежного обладнання)</p>
2	Вид процедури	Відкриті торги
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2021-03-31-002878-a
4	Очікувана вартість предмета закупівлі	18 842,00 грн з ПДВ
5	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	<p>Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника (Доповідної записки Начальника відділу МЗ), та з урахуванням вимог законодавства.</p> <p align="center">ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ</p> <p align="center">на надання послуг</p> <p>Послуги з технічного обслуговування та ремонту системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу за адресою: м. Запоріжжя, вул. Севастопольська, 26 "Запорізький центр первинної професійної підготовки "Академія поліції" Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ" код за ДК 021: 2015: 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (за ДК 021:2015: 50413200-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування протипожежного обладнання)</p> <p><i>До початку торгів Учасник повинен здійснити виїзд до місця надання послуг для ознайомлення з об'ємом та місцем надання послуг. Огляд проводиться в присутності відповідальної особи замовника. За результатами огляду складається довідка за підписом представника замовника та представника учасника (у сканованому вигляді завантажується разом з тендерною документацією).</i></p> <p>1. Технічні вимоги, вимоги до якості предмета закупівлі:</p> <p>1.1. Ліцензія згідно з НАПБ Б.07.016-2016 «Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення», а саме: з підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування для передачі тривожних сповіщень.</p> <p>1.2. Можливості Виконавця якісно здійснювати послуги з технічного обслуговування систем пожежної сигналізації та</p>

оповіщення про пожежу на об'єктах «Запорізького центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (м. Запоріжжя).

1.3. Послуги повинні бути виконанні з дотриманням технології, відповідати вимогам, правилам та стандартам встановленим для надання такого виду послуг.

1.4. Якість матеріалів, що застосовуються при виконанні послуг, повинні відповідати вимогам зазначеним у технічному завданню та іншим вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ тощо)

1.5. Надання послуг : з 20-го по 30-те число щомісяця, згідно переліку регламентних робіт в об'ємі передбаченим ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» та ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 «Системи пожежної сигналізації та оповіщення».

1.6. Технічне обслуговування – 1(ТО-1) – один раз на місяць:

- зовнішній огляд складових частин установки (приймально-контрольного пристрою або приладу, сповіщувачів шлейфу сигналізації) на міцність кріплення, на відсутність механічних ушкоджень, корозії, бруду, тощо;
- контроль робочого положення вимикачів, перемикачів, справності світлової індикації, наявності пломб на приймально-контрольному пристрої (приладі);
- контроль основного і резервного джерел живлення і перевірка автоматичного перемикачів живлення з робочого введення на резервне;
- кріплення проводів шлейфів АПС;
- перевірка працездатності системи.

1.7. Технічне обслуговування – 2 (ТО-2) – один раз на три місяці:

- технічне обслуговування – 1 (ТО-1);
- очищення пожежних сповіщувачів від гріз і пилу.

1.8. Технічне обслуговування – 3 (ТО-3) – один раз на дванадцять місяців:

- технічне обслуговування – 1 (ТО-1), технічне обслуговування – 2 (ТО-2);
- вимірювання опору електричних шлейфів АПС (за результатами вимірювань – надає протоколи вимірів)

1.9. Результат надання послуг виконавець оформлює відповідно до вимог, що пред'являються до оформлення послуг такого виду згідно з ДБН В.2.5-56:2014.

1.10. Термін усунення несправностей, які впливають на працездатність системи протипожежного захисту, повинен складати не більш ніж 12 (дванадцять) годин від часу надходження повідомлення про таку несправність (згідно з «Правилами з пожежного спостереження» затверджених наказом МВС України від 30.03.2015 №349).

1.11. Термін усунення несправностей, які не впливають на працездатність системи протипожежного захисту, повинен складати не більш ніж 24 (двадцять чотири) години від часу надходження повідомлення про таку несправність («Системи пожежної сигналізації та оповіщення» згідно з ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009).

1.12. Своєчасно усувати технічні порушення згідно з виданими приписами контролюючих органів, якщо це порушення відноситься до технічного обслуговування систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.

1.13. Гарантійний термін на надані послуги - на період дії договору.

2. Перелік обладнання для обслуговування систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу

2.1 Виконавець зобов'язаний виконувати якісно і в строк

технічне обслуговування систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу:

Послуги з технічного обслуговування та ремонту системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу за адресою: м. Запоріжжя, вул. Севастопольська, 26 "Запорізький центр первинної професійної підготовки "Академія поліції" Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ"

№ з/п	Найменування об'єкта, його належність та адреса	Тип установки пожежної автоматики, назва приймальної станції (вузла керування)	Тип сповіщувачів	Од. виміру	Кількість устаткування	Примітка
1	2	3	4	5	6	7
1		Прибор контрольно-приймальний пожежний «Тирас-16П»		шт	1	
2	1-й поверх (ліве крило)		Сповіщувач пожежний димовий (СПД-3,2) Сповіщувач пожежний тепловий (ТПТ-2) Сповіщувач пожежний ручний (ИПР) Сповіщувач ОПКСЗ (світлозвуковий) (С-03-12) Сповіщувач «УС-1» тип «Вихід»	шт шт шт шт шт	15 18 2 1 1	
3	1-й поверх (праве крило)		Сповіщувач пожежний димовий (СПД-3,2) Сповіщувач пожежний тепловий (ТПТ-2) Сповіщувач пожежний ручний (ИПР) Сповіщувач ОПКСЗ (світлозвуковий) (С-03-12) Сповіщувач «УС-1» тип «Вихід»	шт шт шт шт шт	14 22 2 2 2	
4	1-й поверх (Ідальня)		Сповіщувач пожежний тепловий (ТПТ-2)	шт	11	
5	2-й поверх (ліве крило)		Сповіщувач пожежний димовий (СПД-3,2) Сповіщувач пожежний тепловий (ТПТ-2) Сповіщувач пожежний ручний (ИПР) Сповіщувач ОПКСЗ (світлозвуковий) (С-03-12) Сповіщувач «УС-1» тип «Вихід»	шт шт шт шт шт	8 28 2 1 1	
6	2-й поверх (праве крило)		Сповіщувач пожежний димовий (СПД-3,2) Сповіщувач пожежний тепловий (ТПТ-2) Сповіщувач пожежний ручний (ИПР) Сповіщувач ОПКСЗ (світлозвуковий) (С-03-12) Сповіщувач «УС-1» тип	шт шт шт шт шт	9 12 2 2 2	

			«Вихід»			
7	2-й поверх (Спортивний зал №2)		Сповіщувач пожежний димовий (СПД-3,2)	шт	2	
			Сповіщувач пожежний ручний (ИПР)	шт	1	
			Сповіщувач «УС-1» тип «Вихід»	шт	1	
8	3-й поверх		Сповіщувач пожежний димовий (СПД-3,2)	шт	6	
			Сповіщувач пожежний тепловий (ТПТ-2)	шт	19	
			Сповіщувач пожежний ручний (ИПР)	шт	1	
			Сповіщувач ОПКСЗ (світлозвуковий) (С-03-12)	шт	2	
			Сповіщувач «УС-1» тип «Вихід»	шт	2	
9			Сповіщувач ОПКСЗ (світлозвуковий) «Джміль»	шт	1	
10			Шлейфи	шт	13	

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, а саме:

- календарний графік виконання робіт, складений відповідно до чинних Державних норм (Додаток 8 таблиця №1 « Календарний графік виконання робіт»)
- договірну ціну з пояснювальною запискою, розрахунками, локальним кошторисом, відомістю ресурсів до локального кошторису, розроблених у порядку та за формами, встановленими "Правилами визначення вартості будівництва" ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

Обґрунтування підготувала Уповноважена особа



Олена УСЕНКО