

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710»)

1	Назва предмета закупівлі	Послуги з технічного обслуговування вогнегасників (технічного діагностування) код за ДК 021: 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2024-11-07-013768-a
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2024 рік.
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	36 742,07 грн з ПДВ
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275) , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

Найменування послуги	К-ть шт	ТОВ «Проти пожежний центр «ПАЛЛАДУМ» (грн.)	ТОВ «АСТОН СЕФЕТІ» (грн.)	ТОВ «Ефект-ПБ Плюс» (грн.)	Середня вартість, (грн.)	Ціна закупівлі, грн.
Послуги з технічного обслуговування вогнегасників	З урахуванням 884 штук	35 052.00	37 134.20	38 040.00	36 742,07	36 742,07

Очікувана вартість закупівлі – 36 742,07 грн з ПДВ.

7	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.
---	---	--

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на надання послуг

Послуги з технічного обслуговування вогнегасників (технічне діагностування)

код за ДК 021: 2015: 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів

Послуги надаються відповідно до чинного законодавства України, а також згідно з нормативними документами.

Послуги надаються на території Замовника пересувним пунктом технічного обслуговування вогнегасників Виконавця (Учасника), у присутності уповноваженого представника Замовника за адресами:

- *49005, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 26 «Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ»*

При необхідності виносу вогнегасників до пересувного пункту такі послуги надаються в 2 етапи:

1 етап – не більше 50% вогнегасників виносяться з приміщень Замовника для надання послуг;

2 етап – після надання послуг по 1 етапу (повернення вогнегасників до приміщень Замовника) Виконавець (Учасник) забирає другу частину вогнегасників та надає послуги з діагностики.

Всі витрати на переміщення вогнегасників, що підлягають обслуговуванню, з приміщень Замовника та повернення їх Замовнику покладаються на Виконавця (Учасника) Послуг.

Транспортування вогнегасників або пересувної установки для діагностики вогнегасників виконується Виконавцем за власний рахунок.

Технічне обслуговування вогнегасників здійснюється пунктами технічного обслуговування вогнегасників (далі – ПТОВ), що мають відповідну ліцензію з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення відповідно вимог наказу МВС України від 15.01.2018р. № 25 «Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників», ДСТУ 4297:2004 «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги», норм, правил (настанови з технічного обслуговування вогнегасників), установлених їх виробником, та інших нормативних документів і нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.

Перелік
адрес Представників Замовника та кількість вогнегасників,
що підлягають ТО

Таблиця 1

№ з/п	Адреса Представника Замовника	Вуглекислотні вогнегасники			Порошкові вогнегасники						Строк виконання послуг
		ВВК -1,4 (ОУ-2)	ВВК-2 (ОУ-3)	ВВК 3,5 (ОУ-5)	ВП-1 (ОП -1)	ВП-2 (ОП-2)	ВП-5 (ОП-5)	ВП-6 (ОП-6)	ВП-9 (ОП-9)	ВП-50 (ОП-50)	
1.	м. Дніпро, проспект Науки, 26.	224	94	160	1	50	319	24	10	2	До 20 грудня 2024
Всього на обліку – 884 шт.											

№ з/п	Послуга	Одиниця виміру	Кількість
1	Послуги з технічного обслуговування вогнегасників ВВК-1.4		
	а саме:		
	технічне діагностування	шт.	224
2	Послуги з технічного обслуговування вогнегасників ВВК-2		
	а саме:		
	технічне діагностування	шт.	94
3	Послуги з технічного обслуговування вогнегасників ВВК-3.5		
	а саме:		
	технічне діагностування	шт.	160
4	Послуги з технічного обслуговування вогнегасників ВП-1		
	а саме:		
	технічне діагностування	шт.	1
5	Послуги з технічного обслуговування вогнегасників ВП-2		
	а саме:		
	технічне діагностування	шт.	50
6	Послуги з технічного обслуговування вогнегасників ВП-5		
	а саме:		
	технічне діагностування	шт.	319
7	Послуги з технічного обслуговування вогнегасників ВП-6		
	а саме:		
	технічне діагностування	шт.	24
8	Послуги з технічного обслуговування вогнегасників ВП-9		
	а саме:		
	технічне діагностування	шт.	10
9	Послуги з технічного обслуговування вогнегасників ВП-50		
	а саме:		
	технічне діагностування	шт.	2

Загальні вимоги щодо технічного обслуговування вогнегасників:

1. Технічна діагностика (далі - ТО) здійснюється пунктами технічного обслуговування вогнегасників (далі – ПТОВ), яке має необхідну матеріально-технічну базу (у тому числі але не виключно власні виробничі потужності та/або центри обслуговування та пересувний (мобільний) пункт технічного обслуговування вогнегасників, має діючий на період проведення процедури закупівлі документ, ліцензію надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, а саме, ліцензія на право здійснювати технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяні, водопінні, порошкові, газові вогнегасники), відповідно до п. 13 частини першої ст.7 Закону України про ліцензування видів господарської діяльності та Переліку послуг і робіт протипожежного призначення, що підлягають ліцензуванню затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 852.

2. Надання Послуг з ТО вогнегасників повинно проводитись відповідно вимог наказу МВС України від 15.01.2018р. № 25 «Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників», ДСТУ 4297:2004 «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги», норм, правил (настанови з технічного обслуговування вогнегасників), установлених їх виробником, та інших нормативних документів і нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.

3. Надання послуг проводиться як на об'єктах Замовника, з можливим використанням мобільного ПТОВ, так і на стаціонарному ПТОВ Виконавця (за погодженням Замовника).

4. Приймання вогнегасників та надання послуг з їх технічного обслуговування повинно відбуватися у присутності Замовника чи його уповноваженого представника і здійснюватися у такому порядку:

4.1. перевірка супровідних документів щодо надання Замовнику послуг;

4.2. оформлення акту приймання вогнегасників для проведення їх технічного діагностування, який повинен складатися не менше ніж у двох примірниках і підписуватися представниками Замовника послуг та ПТОВ.

5. Виконати надання Послуг у строки, вказані в Таблиці 1.

6. Прийняття вогнегасників після технічного обслуговування необхідно оформлювати актом здавання-приймання наданих послуг, який повинен складатися не менше ніж у двох примірниках і підписуватися представниками Замовника послуг та ПТОВ. Підписаний Замовником або його уповноваженим представником акт здавання-приймання наданих послуг має засвідчувати, що послуги з технічного обслуговування вогнегасників надані згідно з умовами Договору.

7. Технічне діагностування, під час якого визначаються:

- відповідність вогнегасників вимогам нормативних та експлуатаційних документів;
- технічний стан вогнегасників;

- обсяг послуг, який необхідно провести для забезпечення працездатного стану вогнегасників.

8. Якщо за результатами технічного діагностування вогнегасник визнається придатним до подальшого очікування застосування за призначенням, то на його корпусі працівником ПТОВ прикріплюється етикетка ПТОВ установленого зразка, на якій здійснюється маркування про проведене технічне діагностування (контрольний знак жовтого кольору).

9. На етикетці ПТОВ мають бути зазначені:

- 1.1. Назва та юридична адреса ПТОВ;
- 1.2. Номер ліцензії;
- 1.3. Номер сертифіката відповідності;
- 1.4. Місця для маркування про проведене технічне діагностування вогнегасника.

10. У паспорті на вогнегасник працівник ПТОВ записує дату проведення технічного діагностування та номер свого посвідчення на право проведення технічного обслуговування вогнегасників.

11. Якщо за результатами технічного діагностування вогнегасник(и) визнаються непридатними до подальшого очікування застосування за призначенням, то приймається

рішення щодо їх ремонту, перезаряджання або завершення їх експлуатації. (Виконавець надає безоплатно відповідний акт, для подальшого його (їх) списання).

12. У разі необхідності проведення ремонтних робіт складається дефектний акт. Обсяг, характер та вартість ремонтних робіт вогнегасників (заміна, ремонт виявлених під час технічного діагностування ушкоджень та зношених деталей і складових одиниць вогнегасника) визначається згідно з Таблиця 3 (Ремонтні роботи), узгоджується з Замовником та є невід'ємною частиною Договору.

Виконавець надає послуги власними матеріалами.

13. На корпусах вогнегасників, які пройшли технічне обслуговування, працівником ПТОВ прикріплюється етикетка ПТОВ устанавленого зразка, на якій здійснюється маркування про проведене технічне обслуговування (контрольний знак зеленого кольору) із зазначенням дати проведення технічного обслуговування та номера посвідчення працівника ПТОВ, який його проводив, а також дати проведення наступного технічного обслуговування (контрольний знак червоного кольору). Така сама інформація записується працівником ПТОВ і в паспорті на вогнегасник.

15. Вогнегасники після технічного обслуговування повинні відповідати вимогам експлуатаційних документів і вимогам наказу МВС України від 15.01.2018р. № 25 «Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників», ДСТУ 4297:2004 (ISO 11602-2:2000 NEQ) «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги».

16. Приймання вогнегасників Замовником після надання Послуг повинно відбуватися у присутності повноважного представника ПТОВ і здійснюватися у такому порядку:

- перевірка документів, що оформлені ПТОВ;
- перевірка обсягу та якості надання послуг з технічного обслуговування вогнегасників;
- оформлення акту здавання-приймання наданих послуг після їх технічного обслуговування.

17. У разі необхідності, при відсутності паспортів на вогнегасники – Виконавець забезпечує Замовника дублікатами паспортів.

18. Виконавець надає гарантію на Послуги. Гарантійний строк становить 12 (дванадцять) місяців з дати підписання Сторонами акту здачі-приймання послуг, за умов їх належної експлуатації.

19. Вартість Послуг, що є предметом закупівлі, повинна включати в себе: вартість самих Послуг; транспортні витрати на доставку пересувного (мобільного) пункту технічного обслуговування вогнегасників до об'єктів Замовника та в зворотному напрямку після випробувань та перевірки; та транспортні витрати при проведенні ТО вогнегасників на стаціонарних ПТОВ Виконавця (Таблиця 3).

20. Послуги надаються в робочий час; дати надання Послуг узгоджуються з Замовником.

22. Виправлення організацією-Виконавцем недоліків, що виникли внаслідок допущених нею порушень, виконуються власними силами та за власний рахунок.

У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва є необхідним та обґрунтованим та вживаються у значенні «... «або еквівалент»».

В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та

правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».



ТОВ «Ефект-ПБ Плюс»

52070, Дніпропетровська область,
Дніпропетровський район,
с. Дороге, вул. Павлова, 4
р/р 26000060761616 Ювілейному
від. ПАТ КБ «Приватбанк»

МФО 305299 Код ОКПО №37621011

Електронна ліцензія розташована на сайті (dsns.gov.ua бізнесу ліцензування ліцензійний реєстр) № справи 4411

Керівнику підприємства

Комерційна пропозиція

ТОВ «Ефект-ПБ Плюс» уважно вивчило Ваше технічне завдання, а саме:

№ з/п	Тип вогнегасника	Технічне діагностування вогнегасників	Ціна за од. без ПДВ	Вартість, грн. без ПДВ
1	2	3	4	
1.	ВВК-1.4	224	42,00	9408,00
2.	ВВК-2	94	42,00	3948,00
3.	ВВК-3.5	160	42,00	6720,00
4.	ВП-1	1	42,00	42,00
5.	ВП-2	50	42,00	2100,00
6.	ВП-5	319	42,00	13398,00
7.	ВП-6	24	42,00	1008,00
8.	ВП-9	10	48,00	480,00
9.	ВП-50	2	468,00	936,00
10.	Разом:	884		38040,00

Загальна вартість складе 38040,00 грн. без ПДВ.

Повідомляємо, що готові виконати вищезазначені роботи. Електронна ліцензія розташована на сайті (dsns.gov.ua бізнесу ліцензування ліцензійний реєстр) № справи 4411.

ТОВ «Ефект-ПБ Плюс»



П.В. Едемський

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АСТОН СЕФЕТІ»**

52070, Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Дороге, вул. Павлова, 4-А,
ЄДРПОУ 42009021, п/р UA253510050000026004878830838, МФО 351005, АТ «УКРСИББАНК»

Вих. № 010/8 від 30.10.2024р.

Керівнику підприємства

Комерційна пропозиція

Вид робіт	Кількість	Ціна за од. грн. без ПДВ	Сума, грн. без ПДВ
Технічне діагностування ВВК-1,4	224	40,90	9161,60
Технічне діагностування ВВК-2	94	40,90	3844,60
Технічне діагностування ВВК-3,5	160	40,90	6544,00
Технічне діагностування ВП-1	1	42,00	42,00
Технічне діагностування ВП-2	50	42,00	2100,00
Технічне діагностування ВП-5	319	42,00	13398,00
Технічне діагностування ВП-6	24	42,00	1008,00
Технічне діагностування ВП-9	10	42,00	420,00
Технічне діагностування ВП-50	2	308,00	616,00
Всього технічне діагностування			37134,2

Роботи проводяться згідно з наказом №260, від 24.04.2018, виданим Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

Директор ТОВ «АСТОН СЕФЕТІ»



Є.О. Аржанцев

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЦЕНТР "ПАЛЛАДІУМ"

П/р UA683510050000026003879069494, Банк АТ "УКРСИББАНК", м. Київ, МФО 351005
Україна. 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Січових стрільців, будинок 91, тел.: 0567160265,
код за ЄДРПОУ 44226220, ІПН 442262204627

Вих. №30.10/24-4 від 30.10.2024р.

Керівнику підприємства

Комерційна пропозиція

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЦЕНТР «ПАЛЛАДІУМ» пропонує Вам **КОМПЛЕКСНУ ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ** Вашого підприємства. До основних обов'язкових заходів для виконання на Вашому об'єкті слід віднести технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння – вогнегасників (далі - технічне обслуговування).

Наше підприємство впровадило у роботу **МОБІЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВОГНЕГАСНИКІВ**. Мобільний комплекс забезпечений усім необхідним обладнанням, витратними та комплектуючими матеріалами, що дозволяє проводити комплексне обслуговування вогнегасників всіх типів безпосередньо на території замовника.

Комплекс має ряд переваг перед стаціонарним пунктом технічного обслуговування вогнегасників:

- обслуговування проходить безпосередньо на території замовника;
- відчутна економія поточних витрат підприємства та часу відповідальних працівників;
- при проведенні технічного обслуговування забезпечується контроль робіт, витратних та комплектуючих матеріалів з боку замовника;
- звільняє підприємство від створення та утримання замінного фонду вогнегасників.

Роботи з технічного обслуговування виконують досвідчені працівники, які мають необхідну кваліфікацію. Штат підприємства налічує чотири зарядника вогнегасників. Потужність підприємства дозволяє за добу провести технічне обслуговування приблизно 250-300 вогнегасників, враховуючи окрім проведення технічного діагностування, при необхідності проведення перезарядки, ремонтних робіт та опосвідчення (гідравлічне випробовування) корпусів.

Технічне обслуговування проводиться як з допомогою мобільних комплексів (на даний момент їх кількість налічує 3 автомобілі) так і на базі стаціонарного пункту з технічного обслуговування, який територіально знаходиться у м. Дніпро. Матеріально-технічна база має усе необхідне обладнання та устаткування для виконання усіх стадій технічного обслуговування, включаючи гідравлічне випробування на міцність корпусів вогнегасників. У поточному році стенд на гідравлічне випробовування пройшов атестацію ДП «Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації».

Нижче наведені розцінки можуть змінюватися в залежності від кількості вогнегасників, віддаленості об'єкта інших умов та побажань замовника.

Гарантійний термін на виконанні роботи складає 1 рік (за умови дотримання правил експлуатації вогнегасників).

Підставою для виконання вищевказаних робіт є Наказ ДСНС №229 від 21.04.2021р., виданий Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

Директор
ТОВ «ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЦЕНТР «ПАЛЛАДІУМ»



О.О. Солодкий

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЦЕНТР "ПАЛЛАДІУМ"**

П/р UA683510050000026003879069494, Банк АТ "УКРСИББАНК", м. Київ, МФО 351005
Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Січових стрільців, будинок 91, тел.: 0567160265,
код за ЄДРПОУ 44226220, ІПН 442262204627

Вид робіт	Кількість	Ціна за од. з ПДВ	Сума, грн. з ПДВ.
Технічне діагностування ВВК-1,4	224	39,00	8736,00
Технічне діагностування ВВК-2	94	39,00	3666,00
Технічне діагностування ВВК-3,5	160	39,00	6240,00
Технічне діагностування ВП-1	1	39,00	39,00
Технічне діагностування ВП-2	50	39,00	1950,00
Технічне діагностування ВП-5	319	39,00	12441,00
Технічне діагностування ВП-6	24	39,00	936,00
Технічне діагностування ВП-9	10	44,40	444,00
Технічне діагностування ВП-50	2	300,00	600,00
Всього:	884		35052,00

Директор
ТОВ «ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЦЕНТР «ПАЛЛАДІУМ»



О.О. Солодкий