

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710»)

1	Назва предмета закупівлі	Послуги з технічного обслуговування (консервації) котельного устаткування на об'єкті ДДУВС по пр. Гагаріна, 26 в м. Дніпро код за ДК 021: 2015: 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2024-04-01-011297-a
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2024 рік.
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	281 706,67 грн з ПДВ
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275) , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

Найменування послуг	Кіл-ть послуга	ДП «Сервіс-Центр» ТОВ ВП «ТЕПЛОГАЗБУД» (грн.)	ТОВ НВП «СІЧЕСЛАВА ГРОМОНТАЖ» (грн.)	ТОВ «ПРОМТЕПЛО ТЕХСЕРВІС» (грн.)	Середня вартість, грн
Послуги з технічного обслуговування (консервації) котельного устаткування на об'єкті ДДУВС по пр. Гагаріна, 26 в м. Дніпро	1	260 000,00	320 000,00	265 120,00	281 706,67

Очікувана вартість закупівлі – 281 706,67 грн з ПДВ.

7	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Послуги з технічного обслуговування (консервації) котельного устаткування на об'єкті ДДУВС по пр. Гагаріна, 26 в м. Дніпро

код за ДК 021: 2015: 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки

Увага! Рекомендуємо до початку торгів здійснити виїзд для ознайомлення з об'ємом та місцем надання послуг. Огляд проводиться в присутності відповідальної особи замовника.

Огляд об'єкта Замовника проводиться щодня з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., крім суботи та неділі (для уточнення часу огляду об'єкту звертатися за телефоном 063-400-56-68 – Дмитро РОМАНЧЕНКО).

Місце надання Послуг: Послуги надаються на території Замовника у присутності уповноваженого представника Замовника за адресою: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26

Період надання послуг: з дати підписання Договору до 31.12.2024 року.

1. Технічні вимоги до предмету закупівлі:

1.1. Повний перелік робіт з консервації котельного обладнання визначається «Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж», що затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України 14.02.2007 р. №71 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05.03.2007 р. за № 197/13464 зі змінами і доповненнями, «Правилами технічної експлуатації систем газопостачання України» НАОП 1.1.23-1.18-80, «Правилами з охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18).

1.2. Комплекс заходів з консервації котельного обладнання та допоміжного устаткування регулюються Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж, Правилами

безпеки систем газопостачання, затвердженими наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285 (далі – ПБСГ), ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання» (далі Норми) та паспортами заводами-виробниками обладнання.

1.3. Якість наданих послуг має забезпечити запобігання псуванню від корозії, механічних та інших впливів з боку людини або навколишнього середовища котельного устаткування та допоміжного обладнання під час зберігання або тимчасової бездіяльності теплових установок і мереж, насосного обладнання, внутрішніх систем газопостачання, газових приладів та газового обладнання котельні.

1.4. Спосіб консервації обирається спеціалізованою організацією, виходячи з місцевих умов, на основі чинних рекомендацій, методичних вказівок щодо консервації теплового устаткування та паспортів заводів-виробників існуючого обладнання.

1.5. Перелік обладнання, що підлягає консервації наведено в Додатку 1.

1.6. До початку надання послуг необхідно попередньо погодити із Замовником список осіб, які направляються на об'єкт.

1.7. Виконавець несе повну відповідальність за дотримання правил охорони праці та техніки безпеки, пожежної безпеки при наданні послуг.

1.8. Виконавець не може залучати до надання послуг інших осіб (субпідрядників).

1.9. Виконавець повинен мати необхідне обладнання та матеріально-технічну базу.

1.11. За результатами наданих послуг складаються акти з консервації та надаються інструкції з розконсервування котельного обладнання.

1.12. Гарантійний термін на надані послуги – 1 рік.

1.13. Вартість послуг повинна включати в себе всі витрати, пов'язані з підготовкою, виконанням послуг, вартість матеріалів та устаткування необхідних для надання послуг, а також податки та інші обов'язкові платежі.

1.14. Якість матеріалів, що будуть використовуватись, повинна відповідати вимогам державних стандартів, технічних умов.

1.15. Послуги згідно предмету закупівлі мають бути надані вчасно та згідно термінів, зазначених в тендерній документації.

1.16. Витрати на відвідування об'єкту Учасник несе за власні кошти. При цьому Замовник не несе відповідальності за будь-які майнові та немайнові ризики, пов'язані з ознайомлювальною поїздкою.

Додаток 1

Перелік обладнання для консервування

1. Виконавець зобов'язаний виконувати якісно і в строк послуги зі здійснення консервації котельного обладнання, розташованого в приміщенні центральної котельні ДДУВС, а саме:

- котел водогрійний ТВГ-8М;

- котел водогрійний УТ-М 42;

- котел водогрійний КСВа-0,63;
- допоміжне насосне обладнання:
- насоси WILO Cronoline-IL 100/210-37/2 - 2 од;
- насоси WILO MVI 806 - 2 од;
- насос WILO VeroLine-IPH-W 65/160-4/2 - 1 од;
- насоси WILO IPL 32/165-3/2 - 4 од;
- насосна установка WILO HWJ 202 20L - 1 од;
- насоси WILO Cronoline-IL 50/170-1,1/4 - 2 од;
- насоси КС 12 50 – 2 од;
- насоси К 100-65-200 – 2 од;
- баки запасу води 5 м³ – 2 од;
- силові щити та щити управління;
- трубопроводи та газопроводи котельні протяжністю 392 м.п.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПРОМТЕПЛОТЕХСЕРВІС»

69032, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 8
тел./факс (067) 342-19-97, (050) 028-38-28
E-Mail: promteplotehservice@gmail.com
www.ptts.com.ua

р/р UA583133990000026006030202080
Запорізьке РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 313399 ЄДРПОУ: 37087967

Вих. № 04/ від 14.02.2024р.

Ректору
Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ
Олександрю Моргунову

ТОВ «ПРОМТЕПЛОТЕХСЕРВІС» може виконати комплекс робіт для забезпечення консервації водогрійних котлів ТВг-8М, УТ-М 42, КСВа-0,63, розміщених в приміщенні центральної котельні ДДУВС, у період їх простою з метою збереження робочого стану обладнання шляхом запобігання протіканню корозії на його поверхні, продовження терміну експлуатації, а також скорочення витрат на ремонт та відновлення обладнання надалі.

Пропонуємо варіант сухої консервації.

Переваги:

- низькі витрати;
- застосовується для тривалої консервації.

Недоліки:

- регулярна часткова заміна сушильного агента (щомісяця);
- не можна швидко вивести котли з резерву.

Вартість послуг

ч/п	Найменування	Вартість, грн. з ПДВ
1	Роботи з консервації (3 шт): - розкривання котла; - огляд технічного стану внутрішніх поверхонь; - чищення поверхонь нагріву на стороні гріючих газів; - сушіння внутрішніх поверхонь котла; - підготовка реагенту; - заповнення котла; - консервація.	255 400,00
2	Матеріали, що використовуються, вологопоглиначі (на разове повне заповнення котла – 3шт).	9 720,00
	Разом:	265 120,00

При консервації запропонованим способом спочатку через два тижні, а потім один раз на місяць котел розкривають і оглядають деку і поглинач вологи, при необхідності, змінюють. При кожному огляді складається акт про стан внутрішніх поверхонь нагрівання котла.

Ціни вказані станом на 14.02.2024р.

Визначення остаточного переліку робіт та вартості здійснюється після отримання технічного завдання.

Термін виконання робіт - 30 робочих днів після отримання передоплати 50% на придбання матеріалів та передоплати 30% на виконання робіт з консервації.

Виведення котлів із резерву проводиться тільки після їх ревізії та усунення дефектів.

Перелік робіт визначається договором і дефектним актом, узгодженим Замовником.

Директор



Михайло СОЛОВІЙОВ

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СІЧЕСЛАВАГРОМОНТАЖ»**

пр-т Слобожанський, 29,

м. Дніпро, 49083

тел. (067) 561-73-78

р/р UA33380805000000026000244659

в АТ "Райффайзен Банк"

МФО 380805 код ЄДРПОУ 23945507

Не платник ПДВ, платник єдиного податку 3 групи

Вих. № 12 від 07.02.2024

**Ректору Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ
Олександрю МОРГУНОВУ**

Комерційна пропозиція


Відповідно вашого запиту ТОВ НВП «Січеславагромонтаж» пропонує надання послуг зі здійснення консервації котельного обладнання, розташованого в приміщенні центральної котельні ДДУВС, а саме:

- котел водогрійний ТВГ-8М;
- котел водогрійний УТ-М 42;
- котел водогрійний КСВа-0,63;
- допоміжне насосне обладнання:
- насоси WILO Cronoline-IL 100/210-37/2 - 2 од;
- насоси WILO MVI 806 - 2 од;
- насос WILO VeroLine-IPH-W 65/160-4/2 - 1 од;
- насос WILO IPL 32/165-3/2 - 4 од;
- насосна установка WILO HWJ 202 20L - 1 од;
- силові щити та щити управління;
- трубопроводи та газопроводи котельні.

Вартість послуг складатиме 320,0 тис грн без ПДВ.

Оплата за фактом надання послуг.

Директорка



Світлана МАКАРЕНКО

ДП

49000, м. Дніпро, вул. Любарського, 123, ЄДРПОУ 36839173

IBAN: UA80305299000026007050269455є ПАТ " АКБ „ПриватБанк”,

МФО 305299, ПІН 368391704615, Св. № 100268993

E-mail: tgv.gaz@gmail.com тел: 767-20-09

№ 7 від «17» січня 2024р.


Ректору Дніпропетровського
державного
університета внутрішніх справ
Моргунову О.А.

Комерційна пропозиція

Пропонуємо вам виконати роботи з консервації обладнання котельні корпусу №13 із котлами ТВГ-8М, потужністю 9,6МВт , LOOS потужністю 7,7МВт та КСВ-063 потужністю 0,63МВт що розташовані за адресою м. Дніпро, пр. Гагаріна, 26 .

Орієнтовна вартість робіт складає – 260 000,00 грн.

Директор ДП «Сервіс – Центр»
ТОВ ВП «Теплогазбуд»



Харченко В.С.