

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	Послуги з технічного обслуговування холодильного обладнання код за ДК 021: 2015: 50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок.
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2025-08-13-007329-a
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2025 рік.
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	23 019,99 грн з ПДВ
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275) , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості послуг проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

№ п/п	Найменування послуги	Кільк.ість послуг	Вартість послуги, грн.. ФОП Тімініст	Вартість послуги, грн.. ФОП Буділко	Вартість послуги, грн.. ТПО АГЕРА	Середня ціна за одиницю, грн.	Середня вартість грн.
1	технічне обслуговування холодильної камери DANFOSS MT10G4 (V – 15м3)	1	4000,00	4820,00	4600,00	4473,33	4473,33
2	технічне обслуговування холодильної камери	1	4000,00	4820,00	4600,00	4473,33	4473,33

	DANFOSS MTZ22GS4A (V– 20,5м3)						
3	технічне обслуговування холодильної камери DANFOSS TAGP4573T (V – 148м3)	1	5000,00	5200,00	4600,00	4600,00	4600,00
4	технічне обслуговування холодильної камери DANFOSS D3.19/1000 (V – 34,8 м3)	1	4000,00	4820,00	4600,00	4473,33	4473,33
5	технічне обслуговування морозильної камери KXH 112	1	5000,00	5200,00	4800,00	5000,00	5000,00
Очікувана вартість закупівлі – 23 019,99 грн з ПДВ.							
7	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.					

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Послуги з технічного обслуговування холодильного обладнання

***код за ДК 021:2015: 50730000-1 Послуги з ремонту і технічного
обслуговування охолоджувальних установок***

- 1. Період обслуговування** – до 01.12. 2025 р. (згідно заявки Замовника (усної або письмової))
- 2. Місце надання послуг:** 49005, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Науки, 26, Дніпровський державний університет внутрішніх справ.
- 3. Перелік обладнання, що приймається на обслуговування:**

№ з/п	Найменування	Кількість од. виміру
1	холодильна камера V = 15м ³ модель DANFOSS MT10G4	1 шт
2	холодильна камера V = 20,5м ³ модель DANFOSS MTZ22GS4A	1 шт
3	холодильна камера V = 148м ³ модель DANFOSS TAGP4573T	1 шт
4	холодильна камера V = 34,8м ³ модель DANFOSS D3.19/1000	1 шт
5	Морозильна камера модель KXH 112	1 шт

4. Кількість послуг:

- Послуга з технічного обслуговування холодильного обладнання передбачає:
 - перевірка герметичності холодильного контуру;
 - очищення повітряного конденсатора;
 - перевірка тиску в контурі (низький/високий);
 - перевірка рівня та якості холодоагенту;
 - долив холодоагенту (якщо потрібно);
 - перевірка та заміна фільтра-осушувача;
 - перевірка олії в компресорі;
 - заміна олії в компресорі (якщо потрібно);
 - очищення випарника;
 - перевірка/налаштування терморегуляторів;
 - перевірка роботи вентилятора (випарник/конденсатор);
 - перевірка електричних з'єднань, контактів, реле;
 - перевірка системи дренажу.
- Застосування оригінальних запчастин та розхідників.
- Реєстрація всіх виконаних робіт у відповідному журналі обліку ТО та ремонту.
- Неухильне дотримання правил безпеки (детальний інструктаж користування (за потреби).
- Якість наданих послуг повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам та іншим нормам, встановленим чинними нормативно-правовими актами України для такого виду послуг.
- Період обслуговування – до 01.12. 2025 р. (згідно заявки Замовника (усної або письмової)).
- Місце надання послуг:
м. Дніпро, просп. Науки, 26.
- Послуга з технічного обслуговування холодильного обладнання, згідно до регламенту, описаного в документації (посібнику з експлуатації) повинна передбачати:

1. Холодильна камера V = 15м³ модель DANFOSS MT10G4

№ п/п	Найменування робіт з технічного обслуговування холодильних камер	Одиниця виміру	Кількість	Найменування запчастин / витратного матеріалу
1	Перевірка герметичності холодильного контуру	послуга	1	Без використання зап/частин

2	Очищення повітряного конденсатора	послуга	1	Без використання зап/частин
3	Перевірка тиску в контурі (низький/високий)	послуга	1	Без використання зап/частин
4	Перевірка рівня та якості холодоагенту	послуга	1	Без використання зап/частин
5	Долив холодоагенту (якщо потрібно)	кг	2,5	Холодоагент (R404a / R134a / інший — згідно моделі)'
6	Перевірка та заміна фільтра-осушувача	шт	1	Фільтр-осушувач (тип згідно моделі компресора)
7	Перевірка олії в компресорі	послуга	1	Без використання зап/частин
8	Заміна олії в компресорі (якщо потрібно)	л	1	Холодильне масло (MT/MTZ) / (TAGP)
9	Очищення випарника	послуга	1	Без використання зап/частин
10	Перевірка/налаштування терморегуляторів	послуга	1	Без використання зап/частин
11	Перевірка роботи вентилятора (випарник/конденсатор)	послуга	1	Без використання зап/частин
12	Перевірка електричних з'єднань, контактів, реле	послуга	1	Без використання зап/частин
13	Перевірка системи дренажу	послуга	1	Без використання зап/частин

2. Холодильна камера V = 20,5м3 модель DANFOSS MTZ22GS4A

№ п/п	Найменування робіт з технічного обслуговування холодильних камер	Одиниця виміру	Кількість	Найменування запчастин / витратного матеріалу
1	Перевірка герметичності холодильного контуру	послуга	1	Без використання зап/частин
2	Очищення повітряного конденсатора	послуга	1	Без використання зап/частин
3	Перевірка тиску в контурі (низький/високий)	послуга	1	Без використання зап/частин
4	Перевірка рівня та якості холодоагенту	послуга	1	Без використання зап/частин
5	Долив холодоагенту (якщо потрібно)	кг	2,5	Холодоагент (R404a / R134a / інший — згідно моделі)'

6	Перевірка та заміна фільтра-осушувача	шт	1	Фільтр-осушувач (тип згідно моделі компресора)
7	Перевірка олії в компресорі	послуга	1	Без використання зап/частин
8	Заміна олії в компресорі (якщо потрібно)	л	1	Холодильне масло (MT/MTZ) / (TAGP)
9	Очищення випарника	послуга	1	Без використання зап/частин
10	Перевірка/налаштування терморегуляторів	послуга	1	Без використання зап/частин
11	Перевірка роботи вентилятора (випарник/конденсатор)	послуга	1	Без використання зап/частин
12	Перевірка електричних з'єднань, контактів, реле	послуга	1	Без використання зап/частин
13	Перевірка системи дренажу	послуга	1	Без використання зап/частин

3. Холодильна камера V = 148м3 модель DANFOSS TAGP4573T

№ п/п	Найменування робіт з технічного обслуговування холодильних камер	Одиниця виміру	Кількість	Найменування запчастин / витратного матеріалу
1	Перевірка герметичності холодильного контуру	послуга	1	Без використання зап/частин
2	Очищення повітряного конденсатора	послуга	1	Без використання зап/частин
3	Перевірка тиску в контурі (низький/високий)	послуга	1	Без використання зап/частин
4	Перевірка рівня та якості холодоагенту	послуга	1	Без використання зап/частин
5	Долив холодоагенту (якщо потрібно)	кг	10	Холодоагент (R404a / R134a / інший — згідно моделі)'
6	Перевірка та заміна фільтра-осушувача	шт	1	Фільтр-осушувач (тип згідно моделі компресора)
7	Перевірка олії в компресорі	послуга	1	Без використання зап/частин
8	Заміна олії в компресорі (якщо потрібно)	л	3,9	Холодильне масло (MT/MTZ) / (TAGP)
9	Очищення випарника	послуга	1	Без використання зап/частин

10	Перевірка/налаштування терморегуляторів	послуга	1	Без використання зап/частин
11	Перевірка роботи вентилятора (випарник/конденсатор)	послуга	1	Без використання зап/частин
12	Перевірка електричних з'єднань, контактів, реле	послуга	1	Без використання зап/частин
13	Перевірка системи дренажу	послуга	1	Без використання зап/частин

4. Холодильна камера V = 34,8м3 модель DANFOSS D3.19/1000

№ п/п	Найменування робіт з технічного обслуговування холодильних камер	Одиниця виміру	Кількість	Найменування запчастин / витратного матеріалу
1	Перевірка герметичності холодильного контуру	послуга	1	Без використання зап/частин
2	Очищення повітряного конденсатора	послуга	1	Без використання зап/частин
3	Перевірка тиску в контурі (низький/високий)	послуга	1	Без використання зап/частин
4	Перевірка рівня та якості холодоагенту	послуга	1	Без використання зап/частин
5	Долив холодоагенту (якщо потрібно)	кг	2,5	Холодоагент (R404a / R134a / інший — згідно моделі)'
6	Перевірка та заміна фільтра-осушувача	шт	1	Фільтр-осушувач (тип згідно моделі компресора)
7	Перевірка олії в компресорі	послуга	1	Без використання зап/частин
8	Заміна олії в компресорі (якщо потрібно)	л	1	Холодильне масло (MT/MTZ) / (TAGP)
9	Очищення випарника	послуга	1	Без використання зап/частин
10	Перевірка/налаштування терморегуляторів	послуга	1	Без використання зап/частин
11	Перевірка роботи вентилятора (випарник/конденсатор)	послуга	1	Без використання зап/частин
12	Перевірка електричних з'єднань, контактів, реле	послуга	1	Без використання зап/частин
13	Перевірка системи дренажу	послуга	1	Без використання зап/частин

5. Морозильна камера KXH 112

№ п/п	Найменування робіт з технічного обслуговування морозильної камери	Одиниця виміру	Кількість	Найменування запчастин / витратного матеріалу
1	Візуальний огляд корпусу, ущільнень, дверей	Послуга	1	Без використання зап/частин
2	Очищення конденсатора	Послуга	1	Без використання зап/частин
3	Перевірка температурного режиму	Послуга	1	Без використання зап/частин
4	Перевірка тисків, рівня холодоагенту	Послуга	1	Без використання зап/частин
5	Заміна фільтра-осушувача	шт	1	Фільтр-осушувач
6	Перевірка рівня мастила в компресорі	л	1	Холодильне масло/ за потреби
7	Перевірка електроживлення, реле, пускових систем	Послуга	1	Без використання зап/частин -
8	Перевірка розморожування / ТЕНів	Послуга	1	Без використання зап/частин -
9	Очищення дренажу, перевірка нагрівача дренажу	Послуга	1	Без використання зап/частин -
10	Дезінфекція внутрішньої камери	Послуга	1	Без використання зап/частин -
11	Перевірка та калібрування термодатчиків	Послуга	1	Без використання зап/частин -
12	Очищення випарника	Послуга	1	Без використання зап/частин

Кількість послуг з технічного обслуговування холодильного обладнання – відповідає кількості холодильного обладнання, зазначених у цьому технічному завданні.

Припустимий перелік послуг з технічного обслуговування холодильного обладнання.

У зв'язку з тим, що на момент проведення процедури закупівлі не можливо остаточно визначити конкретний перелік послуг, обсяг та вартість, Замовник визначає орієнтовний перелік послуг та їх обсяг, наведений у цьому Додатку, на основі якої Учасники готують свої тендерні пропозиції.

5. Вимоги до послуг та умови надання послуг(надати гарантійний лист виконання):

- Виконавець повинен надавати послуги згідно переліку.
- Виконавець послуг повинен забезпечити наявність усіх необхідних погоджень, довідок, висновків санітарно-епідеміологічних експертиз, гігієнічних висновків тощо стосовно надання послуг, які передбачені діючими нормативно-правовими актами (сертифікат якості на витратні матеріали та інше).
- У разі виявлення недоліків стосовно якості послуг Виконавець повинен усунути їх за власний рахунок протягом 3 (трьох) робочих днів.
- Заявка щодо надання послуги, або претензія Виконавцю, здійснюються Замовником у будь-якій зрозумілій формі (телефонний дзвінок, передача повідомлення листом, передача повідомлення по факсу, передача повідомлення, надісланого на електронну адресу, інше). Час початку виконання робіт не повинен перевищувати 1 (один) робочий день.
- Техніка перевіряється представниками Замовника і Виконавця до та після наданих послуг.
- Виконавець несе усі витрати та ризики, пов'язані з усуненням недоліків надання послуг неналежної якості та наданням послуг з гарантійного обслуговування.

6. Гарантійні зобов'язання (надати гарантійний лист):

1. Гарантуємо Замовнику надання послуг у повному обсязі відповідно до умов Договору про закупівлю.
2. Гарантія наданих послуг поширюється на все, що становить результат наданих послуг.
3. У разі виявлення недоліків наданих послуг протягом встановлених гарантійних термінів, Виконавець зобов'язаний усунути їх власними силами та за власні кошти протягом 3 робочих днів з моменту звернення Замовника за умов, що такі недоліки виникли з причини неякісного виконання послуг або застосування неякісних матеріалів.
4. Виконавець послуг гарантує забезпечення:
 - відповідального зберігання техніки (у разі надання послуг на території Виконавця);
 - у разі виникнення недоліків з наданих послуг - безкоштовне усунення цих недоліків.
 - працездатність техніки після надання послуг. У разі виходу з ладу техніки з вини Виконавця останній зобов'язується відновити її працездатність за власний рахунок.
5. Виконавець гарантує відшкодування збитку, пов'язаного із псуванням або втратою майна Замовника, що перебуває в місцях надання послуг, нанесеного з вини працівників Виконавця у визначеному чинним законодавством України порядку.

6. Виконавець самостійно утилізує одержаний в процесі роботи за договором відпрацьований матеріал та інші відходи.

7. *Надати гарантійний лист-погодження про те, що проведення технічного обслуговування холодильного обладнання буде здійснено з використанням оригінальних запасних частин та матеріалів сертифікованих для продажу на території України. Якщо Учасник у ремонті пропонує використовувати не оригінальні запасні частини – такі запасні частини повинні бути не гіршої якості ніж оригінальні. Строк гарантії на деталі (комплектуючі, матеріали та ін.) - не менше строку, встановленого виготовлювачем.*

У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва є необхідним та обґрунтованим та вживаються у значенні «... «або еквівалент»».

В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

ФОП Будимко О.О.

Р/с 26006185406500 в АКИБ "УкрСиббанк" МФО 351005

Інд. № 2971705195, номер свідоцтва 2224000000017382 від 03.10.05.

м.Дніпро, ул. Героев Сталінграда, 1626

Комерційна пропозиція для Дніпровського державного університету внутрішніх справ

Холодильна камера $V = 15\text{м}^3$ - 4820,00 грн без ПДВ;

Холодильна камера $V = 20,5\text{м}^3$ - 4820,00 грн без ПДВ

Морозильна камера $V = 34,8\text{м}^3$ - 4820,00 грн без ПДВ

Холодильна камера $V = 148\text{м}^3$ - 5200,00 грн без ПДВ


Камера морозильна низькотемпературна

КХН 112 - 5200,00 грн без ПДВ

Загальна сума технічного обслуговування 24860 грн без ПДВ

Умови оплати: безготівковий розрахунок на протязі 7 банківських днів після виконання послуг.

Підприємець



Будимко О.О.

ФОП Тімініст Таїса Миколаївна
Адреса: 49100, м. Дніпро, пр. Героїв, б. 50 кв. 64
РНОКПП 2805316264
п/р UA1330529900000 26009050308132 АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
на технічне обслуговування холодильного обладнання

№	Найменування	Кіл-ть, послуг	Ціна, грн	Вартість, грн
1	Холодильна камера V = 15м3, 1шт	1	4000,00	4000,00
2	Холодильна камера V = 20,5м3, 1шт	1	4000,00	4000,00
3	Холодильна камера V = 148м3, 1шт	1	5000,00	5000,00
4	Морозильна камера V = 34,8м3, 1шт	1	4000,00	4000,00
5	Камера морозильна низькотемпературна КХН 112, 1шт	1	5000,00	5000,00
			Всього без ПДВ грн :	22000,00

Місце виконання робіт - Дніпровський державний університет внутрішніх справ
м.Дніпро, проспект Науки, буд. 26
Умови оплати: безготівковий розрахунок на протязі 7 банківських днів після виконання послуг
З повагою , Тімініст Т.М.



Комерційна пропозиція на виконання послуг з технічного обслуговування

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю (грн.)	Сума (грн.)
1	Камера морозильна низькотемпературна КХН 112, 1шт	пос	1	4800,00	4800,00
2	Холодильна камера V = 15м3 , 1шт	пос	1	4600,00	4600,00
3	Холодильна камера V = 20,5м3, 1шт	пос	1	4600,00	4600,00
4	Морозильна камера V = 34,8м3, 1шт	пос	1	4600,00	4600,00
5	Холодильна камера V = 148м3, 1шт	пос	1	4600,00	4600,00
Усього з ПДВ:					23200,00

Комерційна пропозиція дійсна на протязі 7 календарних днів

Директор

Проценко Ю.В.