

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	Послуги з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та автоматичного пожежогасіння на об'єкті Дніпровського державного університету внутрішніх справ за адресою: м. Дніпро, вул. Науки, 26 код за ДК 021: 2015: 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2026-08-05-010718-a
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2026 рік.
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	104 613,89 грн без ПДВ
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275) , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості послуг проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

№ з/п	Найменування	Кількість	ТОВ «ІНТЕРБЕ ЗПЕКА», грн	ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ», грн	ТОВ «Тайгер плюс», грн	Середня ціна за одиницю, грн з ПДВ	Середня вартість, грн з ПДВ
1	Послуги з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про	5 місяців	23 596,00	21 726,00	30 000,00	25 107,33	125 536,67

	пожежу та автоматичного пожежогасіння на об'єкті Дніпровського державного університету внутрішніх справ за адресою: м. Дніпро, вул. Науки, 26						
Очікувана вартість закупівлі - 104 613,89 грн без ПДВ.							
7	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.					

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Послуги з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та автоматичного пожежогасіння на об'єкті Дніпровського державного університету внутрішніх справ за адресою: м. Дніпро, вул. Науки, 26

код за ДК 021:2015: 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів

1. Технічні вимоги, вимоги до якості предмета закупівлі:

- 1.1. Ліцензія згідно з НАПБ Б.07.016-2016 «Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення», а саме: з підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування для передачі тривожних сповіщень.
- 1.2. Можливості Виконавця якісно здійснювати послуги з технічного обслуговування систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу на об'єктах Дніпровського державного університету внутрішніх справ (м. Дніпро).
- 1.3. Послуги повинні бути виконанні з дотриманням технології, відповідати вимогам, правилам та стандартам встановленим для надання такого виду послуг.
- 1.4. Якість матеріалів, що застосовуються при виконанні послуг, повинні відповідати вимогам зазначеним у технічному завданню та іншим вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ тощо)

- 1.5. Надання послуг: згідно переліку регламентних робіт в об'ємі передбаченим ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» та ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 «Системи пожежної сигналізації та оповіщення».
- 1.6. Технічне обслуговування – 1 (ТО-1) – один раз на місяць:
- зовнішній огляд складових частин установки (приймально-контрольного пристрою або приладу, сповіщувачів шлейфу сигналізації) на міцність кріплення, на відсутність механічних ушкоджень, корозії, бруду, тощо;
 - контроль робочого положення вимикачів, перемикачів, справності світлової індикації, наявності пломб на приймально-контрольному пристрої (приладі);
 - контроль основного і резервного джерел живлення і перевірка автоматичного перемикання живлення з робочого введення на резервне;
 - кріплення проводів шлейфів АПС;
 - перевірка працездатності системи.
- 1.7. Технічне обслуговування – 2 (ТО-2) – один раз на три місяці:
- технічне обслуговування – 1 (ТО-1);
 - очищення пожежних сповіщувачів від грязі і пилу.
- 1.8. Термін усунення несправностей, які впливають на працездатність системи протипожежного захисту, повинен складати не більш ніж 12 (дванадцять) годин від часу надходження повідомлення про таку несправність (згідно з «Правилами з пожежного спостереження» затверджених наказом МВС України від 30.03.2015 №349).
- 1.9. Термін усунення несправностей, які не впливають на працездатність системи протипожежного захисту, повинен складати не більш ніж 24 (двадцять чотири) години від часу надходження повідомлення про таку несправність («Системи пожежної сигналізації та оповіщення» згідно з ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009).
- 1.10. Своєчасно усувати технічні порушення згідно з виданими приписами контролюючих органів, якщо це порушення відноситься до технічного обслуговування систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.
- 1.11. Гарантійний термін на надані послуги - на період дії договору.

2. Перелік обладнання для обслуговування систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу

2.1 Виконавець зобов'язаний виконувати якісно і в строк технічне обслуговування системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та автоматичного газового пожежогасіння на об'єкті Дніпровського державного університету внутрішніх справ за адресою: м. Дніпро, вул. Науки, 26

Таблиця 1

Перелік обладнання для обслуговування

№ з/п	Найменування об'єкта, його належність та адреса	Тип установки пожежної автоматики, назва приймальної станції (вузла керування)	Тип сповіщувачів	Од виміру	Кількість устаткування	Примітка
1	2	3	4	5	6	7

1.	пр. Науки, 26 в м. Дніпро	Прилад приймально- контрольний пожежний «Тірас- 16.128П» .		шт.	1	
2.	Модульна котельня для теплопостачан ня корпусів №8 та №9 (корпус №9)	Прилад приймально- контрольний пожежний «Тірас-16П» (через Тірас- 4П).	Сповіщувач пожежний димовий (СПД-3.2). Сповіщувач пожежний тепловий (СП 103-2А2Ех). Сповіщувач пожежний ручний (ИПР Ех). Сповіщувач світлозвуковий (ОСЗ-12Ех «Вихід»)	шт. шт. шт. шт.	2 4 1 1	3 шлейфа
3.	Модульна котельня ТМКУ-240 (гараж)	Прилад приймально- контрольний пожежний «Тірас-16П» (через Тірас- 4П).	Сповіщувач пожежний димовий (СПД-3.2). Сповіщувач пожежний тепловий (СП 103-2А2Ех). Сповіщувач пожежний ручний (ИПР Ех). Сповіщувач світлозвуковий (ОСЗ-12Ех «Вихід»)	шт. шт. шт. шт.	2 4 1 1	3 шлейфа

4.	Модульна котельня для теплопостачання корпусів №10 та №11 (корпус №11)	Прилад приймально-контрольний пожежний «Тірас-16П» (через Тірас-4П).	Сповіщувач пожежний димовий (СПД-3.2).	шт.	2	3 шлейфа
			Сповіщувач пожежний тепловий (СП 103-2А2Ех).	шт.	4	
			Сповіщувач пожежний ручний (ИПР Ех).	шт.	1	
			Сповіщувач світлозвуковий (ОСЗ-12Ех «Вихід»)	шт.	1	
5.	Центральна котельня (корпус №13)	Прилад приймально-контрольний пожежний «Тірас-16П» (через Тірас-8П).	Сповіщувач пожежний димовий (СПД-3).	шт.	14	6 шлейфів
			Сповіщувач пожежний тепловий (СП 103-2А2Ех).	шт.	29	
			Сповіщувач пожежний тепловий точковий (ТПТ-2).	шт.	4	
			Сповіщувач пожежний ручний (СРП-1, ИПР Ех).	шт.	4	
			Сповіщувач світлозвуковий (ОСЗ-12Ех «Вихід»)	шт.	2	
6.	Медико-санітарна частина корпус №8	Прилад приймально-контрольний пожежний «Тірас-І6П» (через Тірас-4П).	Сповіщувач пожежний димовий (СПД-3).	шт.	36	3 шлейфа
			Сповіщувач пожежний ручний (SPR-1).	шт.	2	
			Сповіщувач світлозвуковий (ОСЗ-12Ех «Вихід»)	шт.	4	
			Сповіщувач світлозвуковий (ОСЗ «Джміль»).	шт.	1	

7.	Котельня свічка А (корпус №1)	Прилад приймально- контрольний пожежний «Тірас-8П».	Сповіщувач пожежний димовий оптичний (СП 212- 5Ех). Сповіщувач пожежний тепловий (СП 103-2А2Ех). Сповіщувач пожежний ручний (ИПР-1 Ех). Сповіщувач світлозвуковий (ОСЗ-12Ех «Вихід»)	шт. шт. шт. шт.	2 2 1 1	2 шлейфа
8.	Котельня свічка Г (корпус №1)	Прилад приймально- контрольний пожежний «Тірас-8П».	Сповіщувач пожежний димовий оптичний (СП 212- 5Ех). Сповіщувач пожежний тепловий (СП 103-2А2Ех) Сповіщувач пожежний ручний (ИПР-1 Ех). Сповіщувач світлозвуковий (ОСЗ-12Ех «Вихід»)	шт. шт. шт. шт.	2 2 1 1	2 шлейфа
9.	Автономна теплогенерато рна для теплопостачан ня їдальні, казарми та кафедри фізвиховання	Прилад приймально- контрольний пожежний «Тірас-4П».	Сповіщувач пожежний тепловий (СП 103-2А2Ех). Сповіщувач пожежний ручний (ИПР-1 Ех). Сповіщувач світлозвуковий (ОСЗ-12Ех «Вихід»)	шт. шт. шт.	2 2 2	2 шлейфа

10.	Шестиповерхова (з підвалом) будівля - корпус №1	Система адресної пожежної сигналізації «Омега»:	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий (СПДОТА).	шт.	1299	адресна система
		Прилад управління 8 кілець ППУ-ПТ	Сповіщувач пожежний ручний адресний (СПРА).	шт.	102	
		Прилад розширення 8 кілецьППКП-П.	Контролер бездротяний (ACU-220 SATEL).	шт.	1	
		Блок живлення БЖ1230.	Сповіщувач бездротяний (ASD-200 SATEL).	шт.	3	
		Комунікатор «Круіз».	Блок сполучення адресний БСА.	шт.	4	
		Комп'ютер зWindows10 та USB портом + ПЗ»Омега-монітор».	Сповіщувач димовий лінійний CV212-14.	шт.	9	
11.	Шестиповерхова(з підвалом) будівля-корпус №1	Пульт дистанційного керування ПДУ-Л.	Виносний пристрій оптичної сигналізації ВПОС.		16	адресна система
		Блок живлення ИБП 24-3.				
		Система оповіщення:	Підсилювач потужності 600ПП030М.	шт.	6	адресна система
		Блок управління і індикації	Блок електроживлення БРЖ02-24/12.	шт.	6	

		мовленого оповіщення	Пульт мікрофонний настільний ПМН-16	шт.	1	
		Блок комутації і контролю.	Гучномовець настінний ЗАС100ПН(1 Вт).	шт.	59	
			Гучномовець настінний ЗАС100ПН(3 Вт).	шт.	262	
			Гучномовець настінний 6АС100ПН(6 Вт).	шт.	141	
			Гучномовець настінний 20АСП100ПВ(20 Вт).	шт.	30	
			Гучномовець настінний 30АСП100ПВ(30 Вт).	шт.	9	
			Гучномовець настінний 30АСП100П(1 Вт).	шт.	6	
			Гучномовець врізний. Сповіщувач світловий «Вихід» (Грінлайт).	шт.	9	
			Оповіщувач світловий »Стрілка»	шт.	101	
			Оповіщувач світлозвуковий зовнішній ОСЗ-12 «Джміль-1».	шт.	49	
			Пульт дитспетчера СД02 .	шт.	1	
			Модуль виклику ВМ01-А.	шт	30	

12.	Шестиповерховий (з підвалом) будівля-корпус №1	Система автоматичного газового пожежогасіння	Модуль газового пожежогасіння «Імпульс-20».	шт.	2	
			Пристрій аварійної зупинки ПА3»Тірас».	шт.	1	
			Пристрій ручного запуску ПРЗ»Тірас»	шт.	1	
			Сповіщувач світлозвуковий ОСЗ-3»Газ!Не входить».	шт.	1	
			Сповіщувач світлозвуковий ОСЗ-4»Газ!Виходь»	шт.	1	
			Сповіщувач світлозвуковий ОСЗ»Автоматика відключена».	шт.	1	
			Сповіщувач магнітно-контактний СОМК 4-1.	шт.	2	
			Блок дистанційного управління БДУ	шт.	1	
			Блок живлення БЖ 1215	шт.	1	

13.	Чотирьохповерхова будівля (з прибудовою 5 поверху)-корпус №2	Система адресної пожежної сигналізації «Омега»:	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний (СПДОТА).	шт.	349	
		Прилад управління 8 кілець ПУ-П	Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТТА .	шт.	10	
		Прилад розширення 4 кільця ППКП-П	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА.	шт.	14	
		Блок живлення БЖ1230	Модуль релейного виходу МРЛ-2.1.	шт.	1	
14.	Чотирьохповерхова будівля (з прибудовою 5 поверху)-корпус №2	Прилад приймально-контрольний пожежний ППКП «Тірас-4П.1»				
		Комплекс оповіщення моноблок на 400 Вт	Акустична система настінна 1Вт 3АС 100 ПН.	шт.	82	
		«ВЕЛЛЕЗш-120-400»	Акустична система стельова 3Вт 3АС 100 ПН.	шт.	73	
		Пульт диспетчера СДО2	Світловий показчик виходу з написом «Вихід» ОС-1.	шт.	19	
		Модуль виклику ВМ01-А	Світловий показчик виходу з написом «Показчик виходу» ОС-6.	шт.	6	
15.	Одноповерхова будівля корпусу «Тир» з підвальним приміщенням	Блок живлення БЖ 1230.		шт.	1	
		Система пожежної сигналізації:	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3,0 (Артон) .	шт.	34	
		Прилад приймально-контрольний пожежний	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3 (Артон).	шт.	35	

		«Тірас-16П» (шт. 1). Акумуляторна батарея 12 В 18 А/г (шт. 1). Комунікатор - модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM (шт. 1).	Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-12 «Вихід». Оповіщувач світло-звуковий «Джміль». Сповіщувач пожежний ручний CPR-3L (Артон). Світильник із блоком аварійного живлення REL 601.	шт. шт. шт. шт.	9 1 6 1	
16.	Двоповерхова будівля корпусу № 4	Система пожежної сигналізації: Прилад приймально-контрольний пожежний «Тірас-16П» (шт. 1). Акумуляторна батарея 12 В 18 А/г (шт. 1). Комунікатор - модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM (шт. 1).	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3,0 (Артон). Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3 (Артон). Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-12 «Вихід». Оповіщувач світло-звуковий «Джміль». Сповіщувач пожежний ручний SPR-3L (Артон). Світильник із блоком аварійного живлення REL 601.	шт. шт. шт. шт. шт. шт.	16 44 11 1 10 1	

Таблиця 2

Регламент надання послуг та періодичність їх проведення

№	Назва послуг	Періодичність	
		замовн	Виконавець
1	Візуальний огляд на предмет, що всі ППКП «Тірас» системи АПС в приміщеннях, системи оповіщення (шафи керування пульти диспетчерів та модулі викликів) знаходиться в режимі спокою(черговому режимі). Будь-які відхилення від режиму спокою, або що будь-який отриманий у попередній робочий день сигнал тривоги прийнятий, система знаходиться в працездатному стані та занесені записи до експлуатаційного журналу (всі вимкнення, тестування) і про них було відповідним чином повідомлено в організацію з технічного обслуговування	Щоденно візуальний огляд	Щомісячно

2	Перевірка чергового положення вимикачів, перемикачів, тумблерів, комутаційних кнопок	—	Щомісячно
3	Візуальна перевірка справності світлових, звукових індикаторів (інформаційних дисплеїв)	—	Щомісячно
4	Перевірка стану, напруги основного і резервного джерел електроживлення,	—	Щомісячно
5	Перевірка автоматичного вмикання резервного живлення приймально-контрольного приладу у разі зникнення основного	—	Щомісячно
6	Вибіркова перевірка надходження на ПЦС тривожних сигналів, під час перевірки сигналізації (з попереднім повідомлення диспетчерів ПЦС про перевірку)	—	Щомісячно
7	Зробити записи в експлуатаційний журнал /скласти відповідні акти(за необхідністю)	Щомісячно	Щомісячно
8	Перевірка спрацювання приймально-контрольного приладу від сигналів змонтованих сповіщувачів з перевірянням правильності відображення ПКП правильно приймати і відображувати сигнал(з адресованими сповіщувачами додатковий контроль відповідності повідомлень номера сповіщувача, спрацювання якого проводилось), перевірка вмикання оповіщення про пожежу й інші пристрої попередження або допоміжні пристрої	—	Щоквартально
9	Перевірка працездатності ПКП в режимі „Несправність” шляхом імітації порушення шлейфів сигналізації та оповіщення	—	Щоквартально
10	Перевірка надходження управляючих сигналів до технологічних систем об’єкта при спрацюванні сигналізації в тривожному режимі	—	Щоквартально
11	Перевірка, тестування, правильність функціонування , очищення пожежних сповіщувачів від грязі і пилу, пожежних сповіщувачів відповідно до вказівок виробника (до 25% від загальної кількості)	—	Щоквартально
12	Перевірка надходження на ПЦС тривожних сигналів, під час перевірки сигналізації (з попереднім повідомлення операторів ПЦС про перевірку)	—	Щоквартально

Дати виконання робіт згідно регламенту узгоджуються з Замовником щомісячно (по факту доступу в відокремлені приміщення) з записом в Експлуатаційному журналі

ТО1-щомісячне ТО згідно переліку регламентних робіт

ТО2- щоквартальне ТО згідно переліку регламентних робіт

У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта

господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва є необхідним та обґрунтованим та вживаються у значенні «... «або еквівалент»».

В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закупаються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТАЙГЕР ПЛЮС »**

Україна, 49000, м. Дніпро, пр.-т Слобожанський, 35, кім. 605

ідентифікаційний код юридичної особи: 35544323; п/р 57 300335 000 000 002 600 365 658 9 УАН в АТ "Райффайзен Банк",
МФО 300335

№ 121 від 17.02.2026 р.

*Керівнику
Дніпровського державного
університету внутрішніх
справ*

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «Тайгер Плюс» надає свою пропозицію, щодо вартості послуг з технічного обслуговування та ремонту системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та автоматичного газового пожежогасіння на об'єктах Дніпровського державного університету внутрішніх справ, згідно переліку, наведеному у запиті.

Вартість за місяць – 30000,00 грн з ПДВ

Вартість за 12 міс. – 360 000,00 грн з ПДВ

Сподіваємося на співпрацю!

Директор



Н.К. Колосова

Перелік, кількість та розташування обладнання

№ з/п	Найменування об'єкта, його належність та адреса	Тип установки пожежної автоматики, назва приймальної станції (вузла керування)	Тип сповіщувачів	Од виміру	Кількість устаткування	Примітка
1.	пр. Науки, 26 в м. Дніпро	Прилад приймально-контрольний пожежний «Тірас-16.128П».		шт.	1	
2.	Модульна котельня для теплопостачання корпусів №8 та №9 (корпус №9)	Прилад приймально-контрольний пожежний «Тірас-16П» (через Тірас-4П).	Сповіщувач пожежний димовий (СПД-3.2). Сповіщувач пожежний тепловий (СП 103-2А2Ех). Сповіщувач пожежний ручний (ИПР Ех). Сповіщувач світлозвуковий (ОСЗ-12Ех «Вихід»)	шт. шт. шт. шт.	2 4 1 1	3 шлейфа
3.	Модульна котельня ТМКУ-240 (гараж)	Прилад приймально-контрольний пожежний «Тірас-16П» (через Тірас-4П).	Сповіщувач пожежний димовий (СПД-3.2). Сповіщувач пожежний тепловий (СП 103-2А2Ех). Сповіщувач пожежний ручний (ИПР Ех). Сповіщувач світлозвуковий (ОСЗ-12Ех «Вихід»)	шт. шт. шт. шт.	2 4 1 1	3 шлейфа
4.	Модульна котельня для теплопостачання корпусів №10 та №11 (корпус №11)	Прилад приймально-контрольний пожежний «Тірас-16П» (через Тірас-4П).	Сповіщувач пожежний димовий (СПД-3.2). Сповіщувач пожежний тепловий (СП 103-2А2Ех). Сповіщувач пожежний ручний (ИПР Ех). Сповіщувач світлозвуковий (ОСЗ-12Ех «Вихід»)	шт. шт. шт. шт.	2 4 1 1	3 шлейфа

5.	Центральна котельня (корпус №13)	Прилад приймально-контрольний пожежний «Тірас-16П» (через Тірас-8П).	Сповіщувач пожежний димовий (СПД-3).	шт.	14	6 шлейфів
			Сповіщувач пожежний тепловий (СП 103-2А2Ех).	шт.	29	
			Сповіщувач пожежний тепловий точковий (ТПТ-2).	шт.	4	
			Сповіщувач пожежний ручний (СРП-1, ИПР Ех).	шт.	4	
			Сповіщувач світлозвуковий (ОСЗ-12Ех «Вихід»)	шт.	2	
6.	Медико-санітарна частина корпус №8	Прилад приймально-контрольний пожежний «Тірас-16П» (через Тірас-4П).	Сповіщувач пожежний димовий (СПД-3).	шт.	36	3 шлейфа
			Сповіщувач пожежний ручний (SPR-1).	шт.	2	
			Сповіщувач світлозвуковий (ОСЗ-12Ех «Вихід»)	шт.	4	
			Сповіщувач світлозвуковий (ОСЗ «Джміль»).	шт.	1	
7.	Котельня свічка А (корпус №1)	Прилад приймально-контрольний пожежний	Сповіщувач пожежний димовий оптичний (СП 212-5Ех).	шт.	2	2 шлейфа
		«Тірас-8П».	Сповіщувач пожежний тепловий (СП 103-2А2Ех).	шт.	2	
			Сповіщувач пожежний ручний (ИПР-1 Ех).	шт.	1	
			Сповіщувач світлозвуковий (ОСЗ-12Ех «Вихід»)	шт.	1	
8.	Котельня свічка Г (корпус №1)	Прилад приймально-контрольний пожежний «Тірас-8П».	Сповіщувач пожежний димовий оптичний (СП 212-5Ех).	шт.	2	2 шлейфа
			Сповіщувач пожежний тепловий (СП 103-2А2Ех)	шт.	2	
			Сповіщувач пожежний ручний (ИПР-1 Ех).	шт.	1	
			Сповіщувач світлозвуковий (ОСЗ-12Ех «Вихід»)	шт.	1	
				шт.		
9.	Корпус №9 (1,2,3 поверх)	Прилад приймально-контрольний пожежний «Тірас-16П».	Сповіщувач пожежний димовий (СПД-3.2).	шт.	102	16 шлейфів
			Сповіщувач пожежний тепловий (СП 103-2А2Ех).	шт.	3	

10.	Автономна теплогенераторна для теплопостачання їдальні, казарми та кафедри фізвиховання	Прилад приймально-контрольний пожежний «Тірас-4П».	Сповіщувач пожежний тепловий (СП 103-2А2Ех).	шт.	2	2 шлейфа
			Сповіщувач пожежний ручний (ИПР-1 Ех).	шт.	2	
			Сповіщувач світлозвуковий (ОС3-12Ех «Вихід»)	шт.	2	
11.	Шестиповерхова (з підвалом) будівля -корпус №1	Система адресної пожежної сигналізації «Омега»: Прилад управління 8 кілець ППУ-ПТ Прилад розширення 8 кілець ППКП-П. Блок живлення БЖ1230. Комунікатор «Круіз». Комп'ютер зWindows10 та USB портом + ПЗ«Омега-монітор». Пульт дистанційного керування ПДУ-Л. Блок живлення ИБП 24-3.	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий (СПДОТА).	шт.	1299	адресна система
			Сповіщувач пожежний ручний адресний (СПРА).	шт.	102	
			Контролер бездротяний (ACU-220 SATEL).	шт.	1	
			Сповіщувач бездротяний (ASD- 200 SATEL).	шт.	3	
			Блок сполучення адресний БСА.	шт.	4	
			Сповіщувач димовий лінійний CV212-14.	шт.	9	
			Виносний пристрій оптичної сигналізації ВПОС.	шт.	16	
	Шестиповерхова (з підвалом) будівля- корпус №1	Система оповіщення: Блок управління і індикації мовленого оповіщення Блок комутації і контролю.	Підсилювач потужності 600ПП030М.	шт.	6	адресна система
			Блок електроживлення БРЖ02-24/12.	шт.	6	
			Пульт мікрофонний настільний ПМН-16	шт.	1	
			Гучномовець настінний ЗАС100ПН(1 Вт).	шт.	59	
			Гучномовець настінний ЗАС100ПН(3 Вт).	шт.	262	
			Гучномовець настінний 6АС100ПН(6 Вт).	шт.	141	
			Гучномовець настінний 20АСП100ПВ(20 Вт).	шт.	30	
			Гучномовець настінний 30АСП100ПВ(30 Вт).	шт.	9	

		Гучномовець настінний 30АСП100П(1 Вт).	шт.	6	
		Гучномовець врізний.	шт.	9	
		Сповіщувач світловий «Вихід» (Грінлайт).	шт.	101	
		Оповіщувач світловий «Стрілка»	шт.	49	
		Оповіщувач світлозвуковий зовнішній ОСЗ-12 «Джміль-1».	шт.	1	
		Пульт дитспетчера СД02 .	шт.	1	
		Модуль виклику ВМ01-А.	шт	30	
Шестиповерхова (з підвалом) будівля- корпус №1	Система автоматичного газового пожежогасіння	Модуль газового пожежогасіння «Імпульс-20».	шт.	2	
		Пристрій аварійної зупинки ПАЗ»Тірас».	шт.	1	
		Пристрій ручного запуску ПРЗ»Тірас»	шт.	1	
		Сповіщувач світлозвуковий ОСЗ-3»Газ!Не входити».	шт.	1	
		Сповіщувач світлозвуковий ОСЗ-4»Газ!Виходь»	шт.	1	
		Сповіщувач світлозвуковий ОСЗ»Автоматика відключена».	шт.	1	
		Сповіщувач магнітно-контактний СОМК 4-1.	шт.	2	
		Блок дистанційного управління БДУ			
		Блок живлення БЖ 1215	шт.	1	
			шт.	1	

12.	Чотирьохповерховий будівля (з прибудовою 5 поверху)-корпус №2	Система адресної пожежної сигналізації «Омега»: Прилад управління 8 кілець ПУ-П Прилад розширення 4 кільця ППКП-П Блок живлення БЖ1230 Прилад приймально-контрольний пожежний ППКП «Тірас-4П.1»	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний (СПДОТА).	шт.	349	
			Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТТА .	шт.	10	
			Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА.	шт.	14	
			Модуль релейного виходу МРЛ-2.1.	шт.	1	
	Чотирьохповерховий будівля (з прибудовою 5 поверху)-корпус №2	Комплекс оповіщення моноблок на 400 Вт «ВЕЛЛЕЗш-120-400» Пульт диспетчера СДО2 Модуль виклику ВМ01-А	Акустична система настінна 1Вт ЗАС 100 ПН.	шт.	82	
			Акустична система стельова 3Вт ЗАС 100 ПН.	шт.	73	
			Світловий показчик виходу з написом «Вихід» ОС-1.	шт.	19	
			Світловий показчик виходу з написом «Показчик виходу» ОС-6.	шт.	6	
			Блок живлення БЖ 1230.	шт.	1	

13.	Трьохповерхова будівля корпус №10	Система адресної пожежної сигналізації: Прилад «Тірас PRIME А»(шт.1). GSM комунікатор для «Тірас PRIME А»(шт.1). Адресний інтеграційний модуль AM-MULTI (шт.1). Адресний релейний модуль на 2 реле AM-OUT2R (шт.1). Виносний модуль розширення на 8 реле M-OUT8R (шт.1). Блок живлення (1,5 А/24В) БЖ 2415 (шт.1) АКБ 12В 7А/г (шт.4)	Димовий адресний пожежний сповіщувач DETECO SMK100.	шт.	224	
			Димовий адресний пожежний сповіщувач з вбудованим ІК3 DETECO SMK110.	шт.	22	
			Тепловий адресний пожежний сповіщувач DETECO HT100.	шт.	4	
			Ручний адресний пожежний сповіщувач DETECO MNL100.			
			Ручний адресний пожежний сповіщувач з вбудованим ІК3 DETECO MNL110.	шт.	18	
			Світловий показчик (ОС-1 «Вихід» 12/22V)	шт.	3	
			Світлозвуковий сповіщувач «Джміль 1» (24V)	шт.	24	
	Трьохповерхова будівля корпус №10	Система оповіщення: Моноблок настінний Веллез-120-400 (шт. 1)	Гучномовець настінний (3 або 1Вт) ЗАС 100ПН-2.	шт.	89	
			Гучномовець настінний (6 або 3Вт) 6АС 100ПН-2.	шт.	32	
			Світильник з аварійним блоком живлення REL 601	шт.	1	
14.	Одноповерхова будівля корпусу «Тир» з підвальним приміщенням	Система пожежної сигналізації: Прилад приймально-контрольний пожежний «Тірас-16П» (шт. 1). Акумуляторна батарея 12 В 18 А/г (шт. 1). Комунікатор - модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM (шт. 1).	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3,0 (Артон) .	шт.	34	
			Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3 (Артон).	шт.	35	
			Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-12 «Вихід».	шт.	9	
			Оповіщувач світло-звуковий «Джміль».	шт.	1	
			Сповіщувач пожежний ручний CPR-3L (Артон).	шт.	6	
			Світильник із блоком аварійного живлення REL 601.	шт.	1	
15.	Двоповерхова будівля корпусу № 4	Система пожежної сигналізації:	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3,0 (Артон).	шт.	16	

	Прилад приймально-контрольний пожежний «Тірас-16П» (шт. 1).	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3 (Артон).	шт.	44	
	Акумуляторна батарея 12 В 18 А/г (шт. 1).	Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-12 «Вихід».	шт.	11	
	Комунікатор - модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM (шт. 1).	Оповіщувач світло-звуковий «Джміль».	шт.	1	
		Сповіщувач пожежний ручний SPR-3L (Артон).	шт.	10	
		Світильник із блоком аварійного живлення REL 601.	шт.	1	

Директор



Н.К. Колосова



ІНТЕРБЕЗПЕКА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

03049, Україна, м. Київ, вул. Курська, буд. 13-Е, оф. 294
Р/р 26005470618800, Банк ПАТ "УкрСиббанк", МФО 351005
код ЄДРПОУ 38353845, ІПН 383538426582, свідоцтво № 200067611

телефон/факс +38(044)2424567

№ 2026-01-01 від « 26 » січня 2026р.

Керівнику ДДУВС

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Пропонуємо розглянути нашу пропозицію на надання послуг з технічного обслуговування та ремонту системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та автоматичного газового пожежогасіння на об'єктах Дніпровського державного університету внутрішніх справ, згідно переліку обладнання та регламенту надання послуг, що зазначено у Вашому запиті.

Ціна за місяць складає – 26000,00 грн з ПДВ

Вартість на рік складає – 312 000,00 грн з ПДВ

Перелік, кількість та розташування обладнання додається.

Директор



Ганна СИМОНЕНКО

**Послуги з технічного обслуговування та ремонту системи пожежної сигналізації,
оповіщення про пожежу та автоматичного газового пожежогасіння
Дніпровського державного університету внутрішніх справ по пр. Науки, 26 в м.
Дніпро**

№ з/п	Найменування об'єкта	Кількість послуг	Вартість за місяць, грн з ПДВ	Загальна вартість за рік, грн з ПДВ
1	Прилад приймально-контрольний пожежний «Тірас-16.128П»	1	1 150,00	13 800,00
2	Модульна котельня для теплопостачання корпусів №8 та №9 (корпус №9)	1	890,00	10 680,00
3	Модульна котельня ТМКУ-240 (гараж)	1	890,00	10 680,00
4	Модульна котельня для теплопостачання корпусів №10 та №11 (корпус №11)	1	890,00	10 680,00
5	Центральна котельня (корпус №13)	1	2 144,00	25 728,00
6	Медико-санітарна частина корпус №8	1	1 020,00	12 240,00
7	Котельня свічка А (корпус №1)	1	880,00	10 560,00
8	Котельня свічка Г (корпус №1)	1	880,00	10 560,00
9	Корпус №9 (1,2,3 поверх)	1	754,00	9 048,00
10	Автономна теплогенераторна для теплопостачання їдальні, казарми та кафедри фізвиховання	1	558,00	6 696,00
11	Шестиповерхова (з підвалом) будівля -корпус №1	1	8 950,00	107 400,00
12	Чотирьохповерхова будівля (з прибудовою 5 поверху)-корпус №2	1	3 168,00	38 016,00
13	Трьохповерхова будівля корпус №10	1	1 650,00	19 800,00
14	Одноповерхова будівля корпусу «Тир» з підвальним приміщенням	1	1 463,00	17 556,00
15	Двоповерхова будівля корпусу № 4	1	713,00	8 556,00
Всього за місяць, грн з ПДВ			26 000,00	
Всього за рік, грн з ПДВ			312 000,00	

Директор _____

Перелік, кількість та розташування обладнання

№ з/п	Найменування об'єкта, його належність та адреса	Тип установки пожежної автоматики, назва приймальної станції (вузла керування)	Тип сповіщувачів	Од виміру	Кількість устаткування	Примітка
1.	пр. Науки, 26 в м. Дніпро	Прилад приймально-контрольний пожежний «Тірас-16.128П».		шт.	1	
2.	Модульна котельня для теплопостачання корпусів №8 та №9 (корпус №9)	Прилад приймально-контрольний пожежний «Тірас-16П» (через Тірас-4П).	Сповіщувач пожежний димовий (СПД-3.2). Сповіщувач пожежний тепловий (СП 103-2А2Ех). Сповіщувач пожежний ручний (ИПР Ех). Сповіщувач світлозвуковий (ОСЗ-12Ех «Вихід»)	шт. шт. шт. шт.	2 4 1 1	3 шлейфа
3.	Модульна котельня ТМКУ-240 (гараж)	Прилад приймально-контрольний пожежний «Тірас-16П» (через Тірас-4П).	Сповіщувач пожежний димовий (СПД-3.2). Сповіщувач пожежний тепловий (СП 103-2А2Ех). Сповіщувач пожежний ручний (ИПР Ех). Сповіщувач світлозвуковий (ОСЗ-12Ех «Вихід»)	шт. шт. шт. шт.	2 4 1 1	3 шлейфа

4.	Модульна котельня для теплопостачання корпусів №10 та №11 (корпус №11)	Прилад приймально-контрольний пожежний «Тірас-16П» (через Тірас-4П).	Сповіщувач пожежний димовий (СПД-3.2). Сповіщувач пожежний тепловий (СП 103-2А2Ех). Сповіщувач пожежний ручний (ИПР Ех). Сповіщувач світлозвуковий (ОСЗ-12Ех «Вихід»)	шт. шт. шт. шт.	2 4 1 1	3 шлейфа
5.	Центральна котельня (корпус №13)	Прилад приймально-контрольний пожежний «Тірас-16П» (через Тірас-8П).	Сповіщувач пожежний димовий (СПД-3). Сповіщувач пожежний тепловий (СП 103-2А2Ех). Сповіщувач пожежний тепловий точковий (ТПТ-2). Сповіщувач пожежний ручний (СРП-1, ИПР Ех). Сповіщувач світлозвуковий (ОСЗ-12Ех «Вихід»)	шт. шт. шт. шт. шт.	14 29 4 4 2	6 шлейфів
6.	Медико-санітарна частина корпус №8	Прилад приймально-контрольний пожежний «Тірас-16П» (через Тірас-4П).	Сповіщувач пожежний димовий (СПД-3). Сповіщувач пожежний ручний (SPR-1). Сповіщувач світлозвуковий (ОСЗ-12Ех «Вихід») Сповіщувач світлозвуковий (ОСЗ «Джміль»).	шт. шт. шт. шт.	36 2 4 1	3 шлейфа
7.	Котельня свічка А (корпус №1)	Прилад приймально-контрольний пожежний	Сповіщувач пожежний димовий оптичний (СП 212-5Ех).	шт.	2	2 шлейфа
		«Тірас-8П».	Сповіщувач пожежний тепловий (СП 103-2А2Ех). Сповіщувач пожежний ручний (ИПР-1 Ех). Сповіщувач	шт. шт.	2 1	

			світлозвуковий (ОСЗ-12Ех «Вихід»)	шт.	1	
8.	Котельня свічка Г (корпус №1)	Прилад приймально-контрольний пожежний «Тірас-8П».	Сповіщувач пожежний димовий оптичний (СП 212-5Ех). Сповіщувач пожежний тепловий (СП 103-2А2Ех) Сповіщувач пожежний ручний (ИПР-1 Ех). Сповіщувач світлозвуковий (ОСЗ-12Ех «Вихід»)	шт. шт. шт. шт.	2 2 1 1	2 шлейфа
9.	Корпус №9 (1,2,3 поверх)	Прилад приймально-контрольний пожежний «Тірас-16П».	Сповіщувач пожежний димовий (СПД-3.2). Сповіщувач пожежний тепловий (СП 103-2А2Ех).	шт. шт.	102 3	16 шлейфів
10.	Автономна теплогенераторна для теплопостачання їдальні, казарми та кафедри фізвиховання	Прилад приймально-контрольний пожежний «Тірас-4П».	Сповіщувач пожежний тепловий (СП 103-2А2Ех). Сповіщувач пожежний ручний (ИПР-1 Ех). Сповіщувач світлозвуковий (ОСЗ-12Ех «Вихід»)	шт. шт. шт.	2 2 2	2 шлейфа
11.	Шестиповерхова (з підвалом) будівля -корпус №1	Система адресної пожежної сигналізації «Омега»: Прилад управління 8 кілець ППУ-ПТ Прилад розширення 8 кілець ППКП-П. Блок живлення БЖ1230. Комунікатор «Круіз». Комп'ютер з Windows10 та USB портом + ПЗ «Омега-монітор». Пульт дистанційного керування ПДУ-Л. Блок живлення ИБП 24-3.	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий (СПДОТА). Сповіщувач пожежний ручний адресний (СПРА). Контролер бездротяний (ACU-220 SATEL). Сповіщувач бездротяний (ASD- 200 SATEL). Блок сполучення адресний БСА. Сповіщувач димовий лінійний CV212-14. Виносний пристрій оптичної сигналізації ВПОС.	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	1299 102 1 3 4 9 16	адресна система

Шестиповерхова (з підвалом) будівля- корпус №1	Система оповіщення: Блок управління і індикації мовленого оповіщення Блок комутації і контролю.	Підсилювач потужності 600ПП030М.	шт.	6	адресна система
		Блок електроживлення БРЖ02-24/12.	шт.	6	
		Пульт мікрофонний настільний ПМН-16	шт.	1	
		Гучномовець настінний ЗАС100ПН(1 Вт).	шт.	59	
		Гучномовець настінний ЗАС100ПН(3 Вт).	шт.	262	
		Гучномовець настінний 6АС100ПН(6 Вт).	шт.	141	
		Гучномовець настінний 20АСП100ПВ(20 Вт).	шт.	30	
		Гучномовець настінний 30АСП100ПВ(30 Вт).	шт.	9	
		Гучномовець настінний 30АСП100П(1 Вт).	шт.	6	
		Гучномовець врізний.	шт.	9	
		Сповіщувач світловий «Вихід» (Грінлайт).	шт.	101	
		Оповіщувач світловий »Стрілка«	шт.	49	
		Оповіщувач світлозвуковий зовнішній ОСЗ-12 «Джміль-1».	шт.	1	
		Пульт дитспетчера СД02 .	шт.	1	
		Модуль виклику ВМ01-А.	шт	30	

	Шестиповерхова (з підвалом) будівля- корпус №1	Система автоматичного газового пожежогасіння	Модуль газового пожежогасіння «Імпульс-20». Пристрій аварійної зупинки ПАЗ»Тірас». Пристрій ручного запуску ПРЗ»Тірас» Сповіщувач світлозвуковий ОСЗ-3»Газ!Не входити». Сповіщувач світлозвуковий ОСЗ-4»Газ!Виходь» Сповіщувач світлозвуковий ОСЗ»Автоматика відключена». Сповіщувач магнітно-контактний СОМК 4-1. Блок дистанційного управління БДУ Блок живлення БЖ 1215	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	2 1 1 1 1 1 2 1 1 1	
12.	Чотирьохповерхова будівля (з прибудовою 5 поверху)-корпус №2	Система адресної пожежної сигналізації «Омега»: Прилад управління 8 кілець ПУ-П Прилад розширення 4 кільця ППКП-П Блок живлення БЖ1230 Прилад приймально-контрольний пожежний ППКП «Тірас-4П.1»	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний (СПДОТА). Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТТА . Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА. Модуль релейного виходу МРЛ-2.1.	шт. шт. шт. шт.	349 10 14 1	

	Чотирьохповерхова будівля (з прибудовою 5 поверху)-корпус №2	Комплекс оповіщення моноблок на 400 Вт «ВЕЛЛЕЗш-120-400» Пульт диспетчера СДО2 Модуль виклику ВМ01-А	Акустична система настінна 1Вт 3АС 100 ПН. Акустична система стельова 3Вт 3АС 100 ПН. Світловий показчик виходу з написом «Вихід» ОС-1. Світловий показчик виходу з написом «Показчик виходу» ОС-6. Блок живлення БЖ 1230.	шт. шт. шт. шт. шт.	82 73 19 6 1	
13.	Трьохповерхова будівля корпус №10	Система адресної пожежної сигналізації: Прилад «Тірас PRIME А»(шт.1). GSM комунікатор для «Тірас PRIME А»(шт.1). Адресний інтеграційний модуль АМ-MULTI (шт.1). Адресний релейний модуль на 2 реле АМ-OUT2R (шт.1). Виносний модуль розширення на 8 реле М-OUT8R (шт.1). Блок живлення (1,5 А/24В) БЖ 2415 (шт.1) АКБ 12В 7А/г (шт.4)	Димовий адресний пожежний сповіщувач DETECO SMK100. Димовий адресний пожежний сповіщувач з вбудованим ІКЗ DETECO SMK110. Тепловий адресний пожежний сповіщувач DETECO HT100. Ручний адресний пожежний сповіщувач DETECO MNL100. Ручний адресний пожежний сповіщувач з вбудованим ІКЗ DETECO MNL110. Світловий показчик (ОС-1 «Вихід» 12/22V) Світлозвуковий сповіщувач «Джміль 1» (24V)	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	224 22 4 18 3 24 1	
	Трьохповерхова будівля корпус №10	Система оповіщення: Моноблок настінний Веллез-120-400 (шт. 1)	Гучномовець настінний (3 або 1Вт) 3АС 100ПН-2. Гучномовець настінний (6 або 3Вт) 6АС 100ПН-2. Світильник з аварійним блоком живлення REL 601	шт. шт. шт.	89 32 1	
14.	Одноповерхова будівля корпусу	Система пожежної	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3,0			

	«Тир» з підвальним приміщенням	сигналізації: Прилад приймально-контрольний пожежний «Тірас-16П» (шт. 1). Акумуляторна батарея 12 В 18 А/г (шт. 1). Комунікатор - модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM (шт. 1).	(Артон) . Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3 (Артон). Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-12 «Вихід». Оповіщувач світло-звуковий «Джміль». Сповіщувач пожежний ручний CPR-3L (Артон). Світильник із блоком аварійного живлення REL 601.	шт. шт. шт. шт. шт. шт.	34 35 9 1 6 1	
15.	Двоповерхова будівля корпусу № 4	Система пожежної сигналізації: Прилад приймально-контрольний пожежний «Тірас-16П» (шт. 1). Акумуляторна батарея 12 В 18 А/г (шт. 1). Комунікатор - модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM (шт. 1).	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3,0 (Артон). Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3 (Артон). Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-12 «Вихід». Оповіщувач світло-звуковий «Джміль». Сповіщувач пожежний ручний SPR-3L (Артон). Світильник із блоком аварійного живлення REL 601.	шт. шт. шт. шт. шт. шт.	16 44 11 1 10 1	

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ»
ЄДРПОУ 38143880
п/р IBAN
UA253348510000026000962507259
у АТ «ПУМБ»
МФО 334851



LIMITED LIABILITY
COMPANY
«SECURITY HOLDING»
Enterprise Code 38143880
Currency Acc.
№IBAN UA 253348510000026000962507259
Bank: Joint Stock Company «FUIB»
Banc code (MFO): 334851

Юридична адреса: Україна, 02183, м. Київ, вул. Остафія Дашкевича (Курнатовського), 6.20-А
Телефон: (044) 221-10-31; (050) 479-98-99; (067) 544-42-00, E-mail: office@ohholding.com.ua

Legal address: Ukraine, 02183, Kyiv, Ostafiya Dashkevicha (Kurnatovskoho) st, 20-A
Tel. No: (044) 221-10-31; (050) 479-98-99; (067) 544-42-00 E-mail: office@ohholding.com.ua

Вих. №219/01 від «27» січня 2026р.

**Керівнику
Дніпровського державного
університету внутрішніх справ**

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» надає пропозицію, щодо вартості послуг з технічного обслуговування та ремонту системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та автоматичного газового пожежогасіння на об'єктах Дніпровського державного університету внутрішніх справ, згідно переліку, наведеному у запиті.

Вартість за місяць – 24000,00 грн з ПДВ

Вартість за 12 міс. – 288 000,00 грн з ПДВ

Умови оплати: відтермінування платежу 5 календарних днів.

Терміни виконання робіт – протягом 2026 року.

Сподіваємося на подальшу взаємодію та співпрацю!

**З повагою
Директор технічного департаменту**



Денис ТІШИН

Розрахунок вартості послуг:

Послуги з технічного обслуговування та ремонту системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та автоматичного газового пожежогасіння Дніпровського державного університету внутрішніх справ по пр. Науки, 26 в м. Дніпро

№ з/п	Найменування об'єкта	Кількість послуг	Загальна вартість за 1 міс, грн з ПДВ	Загальна вартість за 12 міс, грн з ПДВ
1	Прилад приймально-контрольний пожежний «Тірас-16.128П»	1	1 020,00	12 240,00
2	Модульна котельня для теплопостачання корпусів №8 та №9 (корпус №9)	1	850,00	10 200,00
3	Модульна котельня ТМКУ-240 (гараж)	1	850,00	10 200,00
4	Модульна котельня для теплопостачання корпусів №10 та №11 (корпус №11)	1	850,00	10 200,00
5	Центральна котельня (корпус №13)	1	1 890,00	22 680,00
6	Медико-санітарна частина корпус №8	1	965,00	11 580,00
7	Котельня свічка А (корпус №1)	1	780,00	9 360,00
8	Котельня свічка Г (корпус №1)	1	780,00	9 360,00
9	Корпус №9 (1,2,3 поверх)	1	654,00	7 848,00
10	Автономна теплогенераторна для теплопостачання їдальні, казарми та кафедри фізвиховання	1	458,00	5 496,00
11	Шестиповерхова (з підвалом) будівля -корпус №1	1	8 300,00	99 600,00
12	Чотирьохповерхова будівля (з прибудовою 5 поверху)-корпус №2	1	2 820,00	33 840,00
13	Трьохповерхова будівля корпус №10	1	1 620,00	19 440,00
14	Одноповерхова будівля корпусу «Тир» з підвальним приміщенням	1	1 450,00	17 400,00
15	Двоповерхова будівля корпусу № 4	1	713,00	8 556,00
Всього, грн з ПДВ			24 000,00	288 000,00

Перелік, кількість та розташування обладнання

№ з/п	Найменування об'єкта, його належність та адреса	Тип установки пожежної автоматики, назва приймальної станції (вузла керування)	Тип сповіщувачів	Од виміру	Кількість устаткування	Примітка
1.	пр. Науки, 26 в м. Дніпро	Прилад приймально-контрольний пожежний «Тірас-16.128П».		шт.	1	
2.	Модульна котельня для теплопостачання корпусів №8 та №9 (корпус №9)	Прилад приймально-контрольний пожежний «Тірас-16П» (через Тірас-4П).	Сповіщувач пожежний димовий (СПД-3.2). Сповіщувач пожежний тепловий (СП 103-2А2Ех). Сповіщувач пожежний ручний (ИПР Ех). Сповіщувач світлозвуковий (ОСЗ-12Ех «Вихід»)	шт. шт. шт. шт.	2 4 1 1	3 шлейфа
3.	Модульна котельня ТМКУ-240 (гараж)	Прилад приймально-контрольний пожежний «Тірас-16П» (через Тірас-4П).	Сповіщувач пожежний димовий (СПД-3.2). Сповіщувач пожежний тепловий (СП 103-2А2Ех). Сповіщувач пожежний ручний (ИПР Ех). Сповіщувач світлозвуковий (ОСЗ-12Ех «Вихід»)	шт. шт. шт. шт.	2 4 1 1	3 шлейфа

4.	Модульна котельня для теплопостачання корпусів №10 та №11 (корпус №11)	Прилад приймально-контрольний пожежний «Тірас-16П» (через Тірас-4П).	Сповіщувач пожежний димовий (СПД-3.2). Сповіщувач пожежний тепловий (СП 103-2А2Ех). Сповіщувач пожежний ручний (ИПР Ех). Сповіщувач світлозвуковий (ОСЗ-12Ех «Вихід»)	шт. шт. шт. шт.	2 4 1 1	3 шлейфа
5.	Центральна котельня (корпус №13)	Прилад приймально-контрольний пожежний «Тірас-16П» (через Тірас-8П).	Сповіщувач пожежний димовий (СПД-3). Сповіщувач пожежний тепловий (СП 103-2А2Ех). Сповіщувач пожежний тепловий точковий (ТПТ-2). Сповіщувач пожежний ручний (СРП-1, ИПР Ех). Сповіщувач світлозвуковий (ОСЗ-12Ех «Вихід»)	шт. шт. шт. шт. шт.	14 29 4 4 2	6 шлейфів
6.	Медико-санітарна частина корпус №8	Прилад приймально-контрольний пожежний «Тірас-16П» (через Тірас-4П).	Сповіщувач пожежний димовий (СПД-3). Сповіщувач пожежний ручний (SPR-1). Сповіщувач світлозвуковий (ОСЗ-12Ех «Вихід») Сповіщувач світлозвуковий (ОСЗ «Джміль»).	шт. шт. шт. шт.	36 2 4 1	3 шлейфа
7.	Котельня свічка А (корпус №1)	Прилад приймально-контрольний пожежний	Сповіщувач пожежний димовий оптичний (СП 212-5Ех).	шт.	2	2 шлейфа
		«Тірас-8П».	Сповіщувач пожежний тепловий (СП 103-2А2Ех). Сповіщувач пожежний ручний (ИПР-1 Ех). Сповіщувач світлозвуковий (ОСЗ-	шт. шт. шт.	2 1 1	

			12Ex «Вихід»)			
8.	Котельня свічка Г (корпус №1)	Прилад приймально-контрольний пожежний «Тірас-8П».	Сповісник пожежний димовий оптичний (СП 212-5Ex). Сповісник пожежний тепловий (СП 103-2А2Ex) Сповісник пожежний ручний (ИПР-1 Ex). Сповісник світлозвуковий (ОСЗ-12Ex «Вихід»)	шт. шт. шт. шт.	2 2 1 1	2 шлейфа
9.	Корпус №9 (1,2,3 поверх)	Прилад приймально-контрольний пожежний «Тірас-16П».	Сповісник пожежний димовий (СПД-3.2). Сповісник пожежний тепловий (СП 103-2А2Ex)	шт. шт.	102 3	16 шлейфів
10.	Автономна теплогенераторна для теплопостачання їдальні, казарми та кафедри фізвиховання	Прилад приймально-контрольний пожежний «Тірас-4П».	Сповісник пожежний тепловий (СП 103-2А2Ex). Сповісник пожежний ручний (ИПР-1 Ex). Сповісник світлозвуковий (ОСЗ-12Ex «Вихід»)	шт. шт. шт.	2 2 2	2 шлейфа
11.	Шестиповерхова (з підвалом) будівля -корпус №1	Система адресної пожежної сигналізації «Омега»: Прилад управління 8 кілець ППУ-ПТ Прилад розширення 8 кілець ППКП-П. Блок живлення БЖ1230. Комунікатор «Круіз». Комп'ютер з Windows 10 та USB портом + ПЗ «Омега-монітор». Пульт дистанційного керування ПДУ-Л. Блок живлення ИБП 24-3.	Сповісник пожежний димовий оптичний точковий (СПДОТА). Сповісник пожежний ручний адресний (СПРА). Контролер бездротяний (ACU-220 SATEL). Сповісник бездротяний (ASD- 200 SATEL). Блок сполучення адресний БСА. Сповісник димовий лінійний CV212-14. Виносний пристрій оптичної сигналізації ВПОС.	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	1299 102 1 3 4 9 16	адресна система
	Шестиповерхова (з підвалом) будівля -корпус №1	Система оповіщення: Блок управління і індикації мовленого	Підсилювач потужності 600П030М. Блок електроживлення БРЖ02-24/12.	шт. шт.	6 6	адресна система

	оповіщення Блок комутації і контролю.	Пульт мікрофонний настільний ПМН-16	шт.	1	
		Гучномовець настінний ЗАС100ПН(1 Вт).	шт.	59	
		Гучномовець настінний ЗАС100ПН(3 Вт).	шт.	262	
		Гучномовець настінний 6АС100ПН(6 Вт).	шт.	141	
		Гучномовець настінний 20АСП100ПВ(20 Вт).	шт.	30	
		Гучномовець настінний 30АСП100ПВ(30 Вт).	шт.	9	
		Гучномовець настінний 30АСП100П(1 Вт).	шт.	6	
		Гучномовець врізний.	шт.	9	
		Сповіщувач світловий «Вихід» (Грінлайт).	шт.	101	
		Оповіщувач світловий »Стрілка»	шт.	49	
		Оповіщувач світлозвуковий зовнішній ОСЗ-12 «Джміль-1».	шт.	1	
		Пульт дитспетчера СД02 .	шт.	1	
		Модуль виклику ВМ01-А.	шт.	30	
Шестиповерхова(з підвалом) будівля- корпус №1	Система автоматичного газового пожежогасіння	Модуль газового пожежогасіння «Імпульс- 20».	шт.	2	
		Пристрій аварійної зупинки ПАЗ»Тірас».	шт.	1	
		Пристрій ручного запуску ПРЗ»Тірас»	шт.	1	
		Сповіщувач світлозвуковий ОСЗ- 3»Газ!Не входити».	шт.	1	
		Сповіщувач світлозвуковий ОСЗ- 4»Газ!Виходь»	шт.	1	
		Сповіщувач світлозвуковий ОСЗ»Автоматика відключена».	шт.	1	
		Сповіщувач магнітно- контактнийСОМК 4-1.	шт.	2	
		Блок дистайційного управління БДУ			

			Блок живлення БЖ 1215	шт.	1	
				шт.	1	
12.	Чотирьохповерхов а будівля (з прибудовою 5 поверху)-корпус №2	Система адресної пожежної сигналізації «Омега»: Прилад управління 8 кілець ПУ-П Прилад розширення 4 кілця ППКП-П Блок живлення БЖ1230 Прилад приймально- контрольний пожежний ППКП «Тірас-4П.1»	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний (СПДОТА). Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТТА . Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА. Модуль релейного виходу МРЛ-2.1.	шт.	349	
				шт.	10	
				шт.	14	
				шт.	1	
	Чотирьохповерхов а будівля (з прибудовою 5 поверху)-корпус №2	Комплекс оповіщення моноблок на 400 Вт «ВЕЛЛЕЗш-120- 400» Пульт диспетчера СДО2 Модуль виклику ВМ01-А	Акустична система настінна 1Вт ЗАС 100 ПН. Акустична система стельова 3Вт ЗАС 100 ПН. Світловий показчик виходу з написом «Вихід» ОС-1. Світловий показчик виходу з написом «Показчик виходу» ОС-6. Блок живлення БЖ 1230.	шт.	82	
				шт.	73	
				шт.	19	
				шт.	6	
				шт.	1	

13.	Трьохповерхова будівля корпус №10	Система адресної пожежної сигналізації: Прилад «Тірас PRIME A»(шт.1). GSM комунікатор для «Тірас PRIME A»(шт.1). Адресний інтеграційний модуль AM-MULTI (шт.1). Адресний релейний модуль на 2 реле AM-OUT2R (шт.1). Виносний модуль розширення на 8 реле M-OUT8R (шт.1). Блок живлення (1,5 А/24В) БЖ 2415 (шт.1) АКБ 12В 7А/г (шт.4)	Димовий адресний пожежний сповіщувач DETECO SMK100.	шт.	224	
			Димовий адресний пожежний сповіщувач з вбудованим ІКЗ DETECO SMK110.	шт.	22	
			Тепловий адресний пожежний сповіщувач DETECO HT100.	шт.	4	
			Ручний адресний пожежний сповіщувач DETECO MNL100.	шт.	18	
			Ручний адресний пожежний сповіщувач з вбудованим ІКЗ DETECO MNL110.	шт.	3	
	Трьохповерхова будівля корпус №10	Система оповіщення: Моноблок настінний Веллез - 120-400 (шт. 1)	Світловий показчик (ОС-1 «Вихід» 12/22V)	шт.	24	
			Світлозвуковий сповіщувач «Джміль 1» (24V)	шт.	1	
			Гучномовець настінний (3 або 1Вт) ЗАС 100ПН-2.	шт.	89	
			Гучномовець настінний (6 або 3Вт) 6АС 100ПН-2.	шт.	32	
			Світильник з аварійним блоком живлення REL 601	шт.	1	
14.	Одноповерхова будівля корпусу «Тир» з підвальним приміщенням	Система пожежної сигналізації: Прилад приймально-контрольний пожежний «Тірас-16П» (шт. 1). Акумуляторна батарея 12 В 18 А/г (шт. 1). Комунікатор - модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM (шт. 1).	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3,0 (Артон)	шт.	34	
			Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3 (Артон).	шт.	35	
			Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-12 «Вихід».	шт.	9	
			Оповіщувач світло-звуковий «Джміль».	шт.	1	
			Сповіщувач пожежний ручний CPR-3L (Артон).	шт.	6	
15.	Двоповерхова будівля корпусу №4	Система пожежної сигналізації: Прилад	Світильник із блоком аварійного живлення REL 601.	шт.	1	
			Сповіщувач пожежний димовий СПД-3,0 (Артон).	шт.	16	

		приймально-контрольний пожежний «Тірас-16П» (шт. 1).	Сповіслювач пожежний тепловий ТПТ-3 (Артон).	шт.	44	
		Акумуляторна батарея 12 В 18 А/г (шт. 1).	Оповіслювач світло-звуковий ОСЗ-12 «Вихід».	шт.	11	
		Комунікатор - модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM (шт. 1).	Оповіслювач світло-звуковий «Джміль».	шт.	1	
			Сповіслювач пожежний ручний SPR-3L (Артон).	шт.	1	
			Світильник із блоком аварійного живлення REL 601.	шт.	10	
				шт.	1	