

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	Генератор дизельний (номінальна потужність 500 кВА), генератор дизельний (номінальна потужність 40 кВА) код за ДК 021: 2015: 31120000-3 Генератори
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2026-10-15-012122-a
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2026 рік.
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	3 182 083,33 грн без ПДВ
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275) , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

№ з/п	Найменування	Кількість	ТОВ «ДАРЕКС ТРЕЙДІНГ СОЛЮШНС", грн. з ПДВ	ТОВ «ЕКВІВЕС», грн. з ПДВ	ТОВ «СМАРТ ГРІД», грн. з ПДВ	Середня ціна за од., грн. з ПДВ	Середня вартість закупівлі, грн. з ПДВ
1.	Генератор дизельний стаціонарний DAREX ENERGY DE-550 E BD EM	1 шт.	3150000,00	3300000,00	3200000,00	3216666,67	3 216 666,67

2.	Генератор дизельний стаціонарний DAREX ENERGY DE-45 BDS	1 шт.	595500,00	610000,00	600000,00	601833,33	601 833,33
Всього з ПДВ:							3 818 500,00
Очікувана вартість закупівлі - 3 182 083,33 грн без ПДВ.							
7	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі		Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.				

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

**Генератор дизельний (номінальна потужність 500 кВА), генератор
дизельний (номінальна потужність 40 кВА)**

код за ДК 021:2015: 31120000-3 Генератори

Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам Замовника. Закупівля з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами Замовника з урахуванням надійності, високого рівня безпеки та з урахуванням виділених коштів. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю товару з певними технічними і якісними характеристиками.

Обґрунтування необхідності закупівлі — для створення резервного електроживлення об'єктів: навчального полігону Дніпровського державного університету внутрішніх справ та окремого структурного підрозділу ЗЦППП (м. Запоріжжя), під час аварійних вимкнень.

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент» (еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником).

Місце поставки товару:

- 49005 м. Дніпро, пр. Науки, 26, Дніпровський державний університет внутрішніх справ.

Технічні, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі:

№ п/п	Предмет закупівлі	Технічні характеристики предмету закупівлі	К-ть
1.	Генератор дизельний стаціонарний (номінальна потужність 500 кВА)	Призначення: резервне автономне джерело живлення Кількість: 1 шт. -номінальна потужність: не менше 500 кВА (400 кВт); -максимальна потужність: не менше 550 кВА (440 кВт); -номінальний струм навантаження: не менше 722 А; -максимальний струм навантаження: не менше 792 А; -номінальна напруга 400 / 230 В; -кількість фаз: 3; -робоча частота: 50 Гц; -габаритні розміри (у шумоізоляційному кожусі): не більше 3750×1400×2646 мм; -вага ДГУ (заправленої всіма робочими рідинами та паливом на 100%): не більше 4600 кг; -об'єм паливного баку: не менше 800 л. <u>Технічні характеристики двигуна Baudouin (або еквівалент):</u> -кількість циліндрів: не менше 6; -об'єм двигуна: не менше 12,5 л; -потужність двигуна: не менше 450 кВт; -регулятор обертів двигуна: електронний (ECU); -впуск повітря: турбонаддув; -ступінь стиснення: не менше 15:1; -система охолодження: рідинна (антифриз); -частота: 50 Гц; -витрати палива при 100 % навантаження: не більше 112 л/год; -витрати палива при 75 % навантаження: не більше 77 л/год; -витрати палива при 50 % навантаження: не більше 52 л/год; -об'єм мастила: не більше 40 л;	1 шт.

		-об'єм охолоджуючої рідини двигуна: не більше 70 л; -напруга системи: не менше 24 В; -кількість акумуляторних батарей: не менше 2 шт. <u>Технічні характеристики генератора змінного струму:</u> -тип: синхронний, безщітковий, однопідшипниковий, з самозбудженням; -кількість полюсів: 4; -точність регулювання напруги: не гірше $\pm 1\%$; -клас ізоляції: Н; -ступінь захисту: не нижче IP 23; -тип з'єднання: зірка. <u>Технічні характеристики панелі керування:</u> -тип: цифрова; -дисплей: не гірше рідинно-кристалічний графічний; -режими роботи: автоматичний / ручний / тестовий; -мова інтерфейсу: україномовна / англomовна; -комунікація: MODBUS RTU, USB, RS-232, CANBUS-J1939 або еквівалент -клас функціональності контролера: не нижче Datakom SMART 500-MK2 або еквівалент, з підтримкою BMS-інтеграції та інтернет-моніторингу або еквівалент; -відстеження параметрів: кількість напрацьованих мотогодин; тиск мастила; частота обертів двигуна; температура охолоджувальної рідини; напруга акумуляторних батарей; лінійна та фазна напруга, частота, повна та фазна потужність, середній та фазний струм; -аварійні сигнали та реєстрація таких несправностей: тиск мастила; температура охолоджувальної рідини; відмова пуску; перевищення частоти обертів; мінімальна та максимальна напруга акумуляторних батарей; мінімальна та максимальна напруга зарядного генератора; аварійна зупинка; запис в пам'ять панелі керування не менше 400 останніх подій з відміткою часу та поточних параметрів; -входи та виходи: не менше 8 цифрових входів, 6 цифрових виходів, 3 аналогові входи. <u>Комплектність</u> (генератор дизельний складається з наступних основних вузлів та агрегатів): -дизельний двигун з рідинним охолодженням 1500 об/хв та встановленим радіатором; -синхронний генератор змінного струму з AVR; -металевий паливний бак вмонтований в несучу раму генератора дизельного; -шумозахисний капот для забезпечення захисту генератора дизельного від будь-яких погодних умов (встановлення назовні) з шаром оцинковки та порошковим фарбуванням; -автоматичний ввід резерву (ABP) у окремій металевій шафі зі ступенем захисту не нижче IP43, з електричним	
--	--	--	--

		та механічним блокуванням комутуючих апаратів, що мають робочий струм не менше 800 А, 1 шт.; -мікропроцесорна панель керування з функцією AMF та РК дисплеєм <i>або еквівалент</i>; -винесений за кожух промисловий глушник; -акумуляторна батарея (2 шт.) з комплектом кабелів та клем; -зарядний пристрій для акумуляторних батарей від мережі 220-230В; -автоматичний підігрівач охолоджуючої сорочки двигуна від мережі 220-230В; -датчик рівня палива в паливному баку з індикацією рівня палива; -захисний автоматичний вимикач на кожусі станції; -паливний, мастильний та повітряний фільтра встановлені на штатних місцях; -заправка мастилом та антифризом на 100%; -комплект технічної документації (паспорт на виріб). Гарантія: не менше 24 місяців / 1000 мотогодин	
2.	Генератор дизельний стаціонарний (номінальна потужність 40 кВА)	Призначення: резервне автономне джерело живлення Кількість: 1 шт. -номінальна потужність (PRP): не менше 40 кВА (32 кВт); -максимальна потужність (ESP): не менше 45 кВА (36 кВт); -номінальний струм навантаження: не менше 58 А; -максимальний струм навантаження: не менше 65 А; -номінальна напруга 230 / 400 В; -кількість фаз: 3; -робоча частота: 50 Гц; -габаритні розміри (у шумоізоляційному кожусі): не більше 2200×1060×1373 мм; -вага ДГУ (заправленої всіма робочими рідинами та паливом на 100%): не більше 970 кг; -об'єм паливного баку: не менше 120 л; -рівень шуму на відстані 7 м: не більше 72 дБ(А). <u>Технічні характеристики двигуна Baudouin (або еквівалент):</u> -кількість циліндрів: не менше 4; -об'єм двигуна: не менше 2,3 л; -потужність двигуна (PRP): не менше 37 кВт; -регулятор обертів двигуна: електронний; -впуск повітря: турбонаддув; -ступінь стиснення: не менше 17,5:1; -система охолодження: рідинна (вода з антифризом); -частота: 50 Гц; -витрати палива при 100 % навантаження: не більше 9,5 л/год; -витрати палива при 75 % навантаження: не більше 7 л/год;	1 шт.

		-витрати палива при 50 % навантаження: не більше 4,7 л/год; -об'єм мастила: не менше 9,5 л; -об'єм охолоджуючої рідини двигуна: не більше 17 л; -напруга системи: не менше 12 В; -струм зарядного пристрою акумулятора: не менше 55 А; -кількість та ємність акумуляторних батарей: 1 шт., не менше 60 А*год. <u>Технічні характеристики генератора змінного струму:</u> -тип: синхронний, безщітковий, однопідшипниковий, з самозбудженням; -кількість полюсів: 4; -точність регулювання напруги: не гірше $\pm 1\%$; -клас ізоляції: Н; -ступінь захисту: не нижче IP 23; -тип з'єднання: зірка; -гармонічне спотворення (THD): не більше 5 %; -енергоефективність (ККД) при повному навантаженні (400В/50Гц, $\cos\phi=1$): не менше 89,5 %; -регулятор напруги: електронний (AVR). <u>Технічні характеристики панелі керування:</u> -тип: цифрова, мікропроцесорна, ступінь захисту передньої панелі не нижче IP44; -режими роботи: автоматичний / ручний / тестовий; -мова інтерфейсу: україномовна / англomовна (з можливістю вибору мови); -комунікація: CANBus J1939, RS-485 або еквівалент; -наявність можливості підключення GPRS/Ethernet для віддаленого моніторингу (обов'язково); -відстеження параметрів: кількість напрацьованих мотогодин; тиск мастила; частота обертів двигуна; температура охолоджувальної рідини; напруга акумуляторних батарей; лінійна та фазна напруга, частота, повна та фазна потужність, середній та фазний струм; -контроль порядку фаз мережі та генератора, контроль напруги мережі; -аварійні сигнали та реєстрація таких несправностей: тиск мастила; температура охолоджувальної рідини; відмова пуску; перевищення частоти обертів; мінімальна та максимальна напруга акумуляторних батарей; мінімальна та максимальна напруга зарядного генератора; аварійна зупинка; запис в пам'ять панелі керування не менше 500 останніх подій з відміткою часу та поточних параметрів; -наявність кнопки аварійної зупинки на панелі керування. <u>Комплектність</u> (генератор дизельний складається з наступних основних вузлів та агрегатів): -дизельний двигун з рідинним охолодженням 1500 об/хв та встановленим радіатором;	
--	--	--	--

		-синхронний генератор змінного струму з AVR; -металевий паливний бак вмонтований в несучу раму генератора дизельного; -шумозахисний капот для забезпечення захисту генератора дизельного від будь-яких погодних умов (встановлення назовні) з шаром оцинковки та порошковим фарбуванням; -автоматичний ввід резерву (ABP) у окремій металевій шафі зі ступенем захисту не нижче IP43, з електричним та механічним блокуванням комутуючих апаратів, що мають робочий струм не більше 100 А, 1 шт.; -мікропроцесорна панель керування з функцією AMF та РК дисплеєм або еквівалент; -винесений за кожух промисловий глушник; -акумуляторна батарея (1 шт.) з комплектом кабелів та клем; -зарядний пристрій для акумуляторних батарей від мережі 220-230В; -автоматичний підігрівач охолоджуючої сорочки двигуна від мережі 220-230В; -датчик рівня палива в паливному баку з індикацією рівня палива; -захисний автоматичний вимикач на кожусі станції; -паливний, мастильний та повітряний фільтра встановлені на штатних місцях; -заправка мастилом та антифризом на 100%; -комплект технічної документації (паспорт на виріб). Гарантія: не менше 24 місяців / 1000 мотогодин	
--	--	---	--

Увага! У таблиці зазначено конкретні технічні характеристики конкретного товару, який за параметрами найбільш відповідає вимогам Замовника. До числових параметрів вважати наявним вираз «не менше» або «не більше» - в залежності від параметру обладнання.

Замовник розглядає еквівалентний товар. Еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником. Показники запропонованої продукції мають відповідати технічним вимогам Замовника або бути кращими. Замовник має право перевірити вказані учасником технічні характеристики запропонованого товару/еквіваленту товару на офіційних веб-сайтах виробника товару. У разі невідповідності запропонованого учасником товару технічним вимогам замовника, пропозиція такого учасника буде відхилена як така, що не відповідає умовам технічної специфікації.

На підтвердження Учасник повинен надати заповнену таблицю щодо відповідності:

№ з/п	Назва та опис технічних вимог, які визначені Замовником	Пропозиція Учасника назва товару, виробник (або ТМ), марка/модель (тип)/тощо, країна походження, опис технічних характеристик, які пропонуються Учасником (повинні містити чіткі цифрові та текстові значення, без слів «приблизно», «менше» та ін.)*. * Допускається зазначити не чітке числове значення тільки для параметрів товару, які не можливо чітко зазначити (наприклад: діапазон, у випадку якщо не чіткий параметр зазначено в паспорті товару, тощо)

Учасник повинен врахувати умови та надати гарантійні листи:

1. **Доставка та розвантаження товару** в склад повинно бути здійснено силами та за рахунок Постачальника за адресою: м. Дніпро, пр. Науки, 26, Дніпровський державний університет внутрішніх справ, склад.

2. **Вимоги до упаковки:** Упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим для цього виду Товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки).

3. Товар запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні, придатним до використання за цільовим призначенням. Строк виготовлення - _____ року (**повинен бути не раніше 2025 року**). Не повинні мати дефектів, що пов'язані з конструкцією, матеріалами або роботою по їх виготовленню.

Гарантійний строк на Товар: становить (повинен становити не менше ніж 24 місяців / 1000 мотогодин) з початкової дати використання Товару Замовником.

Товар повинен бути з повною комплектацією. З товаром повинні поставлятися всі необхідні документи виробника, які супроводжують товар – сертифікати, технічний паспорт чи інструкція з експлуатації українською мовою, *тощо*, передбачених для цього Товару (*надати гарантійний лист на підтвердження виконання вимог цього пункту 3*).

4. В разі постачання неякісного/дефектного товару в термін до 5 робочих днів з моменту отримання повідомлення від Замовника усунути недоліки/дефекти товару або замінити товар на аналогічний. Запропонований Учасником товар обов'язково забезпечується гарантійним ремонтом. Гарантійний ремонт (обслуговування), заміна неякісного (несправного) товару проводиться Постачальником безкоштовно.

Всі витрати (у тому числі транспортні), пов'язані з виконанням вищезазначених дій, покладаються на Постачальника. *(надати гарантійний лист на підтвердження виконання вимог цього пункту 4).*

5. Ціна на товар, який пропонується поставити, повинна бути з урахуванням ціни на тару, упаковку, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства, щодо формування ціни на відповідний товар. *(Учасник в складі тендерної пропозиції надає відповідний гарантійний лист)*

6. Учасник має забезпечити оперативне реагування власних сервісних бригад на аварійні та ремонтні виклики від Замовника. Учасник у складі пропозиції надає **довідку в довільній формі** з переліком сервісних центрів служби технічної підтримки (власних або на договірних засадах), у яких буде здійснюватися гарантійне обслуговування обладнання на території України. Зазначити точну адресу, ПІБ контактних осіб, контактних телефонів та електронної пошти для офіційного листування щодо питань сервісного, гарантійного, ремонтного обслуговування тощо. У тому числі в довідці зазначити, що під час постачання обладнання Учасник надає гарантійні талони зі строком гарантії.

7. Учасник повинен гарантувати можливість післягарантійного технічного (ремонтні роботи) та сервісного обслуговування Товару. *(Учасник в складі тендерної пропозиції надає відповідний гарантійний лист)*

8. Строк постачання Товару – **протягом 5 (п'яти) робочих днів**, з моменту отримання заявки (усної або письмової). Поставка (доставка, навантаження, розвантаження безпосередньо в приміщення складу) Товару здійснюється Продавцем у робочі дні з 09.00 до 15.00 години. *(Учасник в складі тендерної пропозиції надає відповідний гарантійний лист зі згодою поставки за зазначеними строками.)*

9. Учасник повинен мати повноваження щодо реалізації продукції - статус офіційного дилера, дистриб'ютора, представника, *тощо* виробника даного Товару. На підтвердження надати офіційний документ від виробника та/або угоду між Учасником та виробником та/або інший документ, що підтверджує право Учасника представляти інтереси виробника на території України у частині реалізації продукції даного бренду (марки), що він пропонує до закупівлі.

У разі, якщо Учасник є виробником Товару, що він пропонує до закупівлі – він надає довідку в довільній формі де зазначає відповідну інформацію та надає відповідні підтвердні документи виробника

10. Відповідно до пункту 6¹ Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту або додатковим переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, виключно якщо

їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує ступінь локалізації на відповідний рік згідно з підпунктом 1 пункту 6¹ Прикінцевих та перехідних положень Закону.

Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6¹ Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

Товар, який пропонується учасником процедури закупівлі згідно предмету закупівлі, повинен мати локалізацію виробництва товарів, **на 2026 рік**, у ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВИМОГ, ВСТАНОВЛЕНИХ постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

Перелік документів та/або інформації, які подаються учасником процедури закупівлі у разі пропозиції товару (устаткування), визначеного пунктом 6¹ розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, наведено у **Додатку №10** цієї тендерної документації.

Якщо під час перевірки наданої учасником інформації щодо наявності запропонованого товару в переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, що формує та веде Уповноважений орган, буде встановлено, що відповідний ступінь локалізації виробництва товарів не підтверджено виробником, або підтверджено не виробником товару всупереч положенням порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, затвердженого постановою КМУ від 02.08.2022 № 861, пропозиція учасника буде визнана такою, що не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого ч. 3 ст. 22 Закону, та буде відхилена замовником відповідно до абзацу п'ятого підпункту 2 п. 44 Особливостей.

Або

У разі здійснення закупівлі товарів, якщо країною походження таких товарів, у тому числі якщо набуття у власність таких товарів передбачено за результатами виконання робіт або надання послуг, є країна, яка є стороною Угоди про державні закупівлі, укладеної 15 квітня 1994 року в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 року в м. Женеві, з якою Україна уклала інші міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що містять положення про державні закупівлі, у тому числі угоди про вільну торгівлю, або країна, яка є учасником Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, положення цього пункту не застосовуються замовниками виключно щодо товарів, країнами походження яких є учасники вищезазначених міжнародних договорів, за наявності передбаченого законодавством документа, що підтверджує країну походження товару (сертифіката про

країну походження товару або засвідченої декларації про походження товару, або декларації про походження товару, або сертифіката про регіональне найменування товару).

Або

Довідку в довільній формі за підписом уповноваженої особи про відсутність у пропозиції товару (устаткування), визначеного пунктом 6¹ розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону.

** У разі надання листа (або інших документів) від виробника (-ів) іноземною мовою, цей лист повинен супроводжуватись перекладом на українську мову.*

*** Невідповідність характеристик, вказаних в пропозиції, умовам документації електронної закупівлі, а також не надання документів, що вимагалися Замовником у тендерній документації, дає право на відхилення пропозиції.*

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ДАРЕКС ТРЕЙДІНГ СОЛЮШНС»

49069, Україна, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 46, офіс 309

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

на постачання дизельних генераторних установок

Найменування	Од. вим.	Кіл-сть	Ціна, грн, з ПДВ	Сума, грн, з ПДВ
Дизельна генераторна установка DE-550E BD EM Номинальна потужність 500 кВА (400 кВт), максимальна 550 кВА (440 кВт) Двигун Baudouin У шумоізоляційному всепогодному кожусі.	шт.	1	3 150 000,00	3 150 000,00
Дизельна генераторна установка DE-45 BDS Номинальна потужність 40 кВА (32 кВт), максимальна 45 кВА (36 кВт) Двигун Baudouin У шумоізоляційному всепогодному кожусі	шт.	1	595 500,00	595 500,00
Разом:		2 шт.		3 745 500,00

Умови постачання:

- Термін постачання: 5 робочих днів з моменту підписання договору та надходження оплати;
- У вартість включено: доставку до м. Дніпро
- Гарантія: 24 місяці або 1000 мотогодин (що настане раніше);
- Умови оплати: за домовленістю сторін, відповідно до умов договору.

Дана комерційна пропозиція дійсна протягом 14 календарних днів з дати надання.

З повагою,

Менеджер відділу продажів ІОБ «ДАРЕКС ТРЕЙДІНГ СОЛЮШНС»

Цінко Вадим

0677700121



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКВІВЕС», в особі директора Швеця Олексія Миколайовича**

Місцезнаходження, юридична та поштова адреса: 02094, місто Київ, вулиця Гната Хоткевича,
будинок 8, офіс 199 Код ЄДРПОУ: 37502259 ІПН: 375022526528 IBAN: UA
383348510000026006962498964, Банк: АТ «ПУМБ», м. Київ Тел.: +38(044) 237-19-29 E-mail:
ekvives@ekvives.com

Комерційна пропозиція

	Найменування	Одиниц і виміру	Кількість	Ціна з ПДВ , грн.	Вартість,грн.з ПДВ
1	Дизельна генераторна установка DE-550E BD EM,550 кВА (440 кВт)	шт	1	3 300 000,00	3 300 000,00
2	Дизельна генераторна установка DE-45 BDS,40 кВА (32 кВт)	шт	1	610 000,00	610 000,00
	Загальна вартість з ПДВ, грн				3 910 000,00

Вартість з урахуванням доставки

Директор



Олексій ШВЕЦЬ

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Кому: ДДУВС

Від: ТОВ "СМАРТ ГРІД"

Код ЄДРПОУ: 44680662

Адреса: 03117, м. Київ, пр. Берестейська, 65 корпус Б, офіс 261

Тел.: 067-426-33-10

E-mail: smartgridsiic@gmail.com

Шановні пані та панове!

На Ваш запит щодо постачання дизельних генераторів надаємо комерційну пропозицію:

№	Найменування	Кількість	Ціна за од., грн. з ПДВ	Загальна вартість, грн. з ПДВ
1	Дизельна генераторна установка DE-550E BD ЕМ,550 кВА (440 кВт)	1 шт.	3 200 000,00	3 200 000,00
2	Дизельна генераторна установка DE-45 BDS,40 кВА (32 кВт)	1 шт.	600 000,00	600 000,00
				3 800 000,00

Загальна вартість з доставкою : 3 800 000,00 грн з ПДВ (три мільйони вісімсот тисяч гривень 00 копійок)

Комерційний директор

Антон КИСЕЛЬОВ

М.П.